



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ)**

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 5153
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία 11.12.2014

Ο/Η Όνομα	ΙΩΑΝΝΗΣ	Επώνυμο	ΣΙΟΥΤΑΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΙΟΥΤΑ		
Α.Δ.Τ.		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ	066664507	ΔΟΥ	A-B ΞΑΝΘΗΣ
Ημερομηνία γέννησης	07.04.1976	Τόπος γέννησης	ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, 1 ^ο ΧΛΜ. ΞΑΝΘΗΣ-Π. ΛΑΓΟΣ, 67100		
Τηλέφωνα	2541065090		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία «**ΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΙΟΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο.Ε.**» (πρώην ΣΙΟΥΤΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ) που βρίσκεται στο **1^ο χλμ. Ξάνθης-Π. Λάγος** του **Δ. Ξάνθης**, στο **Νομό Ξάνθης** όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **02.10.2014** υπ' αριθ. πρωτ. **4161** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η **συνέχιση λειτουργίας** της παραπάνω μονάδας **έπειτα από μηχανολογική επέκταση (εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών)**, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στις ως άνω περιγραφείσες άδειες και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/12 (ΦΕΚ Β1275/11.04.2012) και ειδικότερα οι ακόλουθες:

Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα **65 dB**.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Υγρά Απόβλητα

Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ12 Δ/Ε

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

(Δ/Ε : Δεν εφαρμόζεται.)

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση λειτουργίας έπειτα από μηχανολογική επέκταση (εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Το αντίγραφο γραμματίου είσπραξης παράβολου Τράπεζα Πειραιώς Αρ. συν/γής **188/1190\$AAA 0000266/05.11.2014**.

2. Το με αρ. πρωτ. **470Φ.701.4/04.03.2011 πιστοποιητικό πυροπροστασίας** της ανωτέρω μονάδας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, με **διάρκεια ισχύος έως 04.03.2016**.
3. Η από **12.11.2014 Υπεύθυνη Δήλωση** του κ. **Δημητρίου Τατάρη** (ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε.) αναφορικά με την ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω μονάδας.
4. Η από **17.11.2014 Υπεύθυνη Δήλωση** του κ. **Ιωάννη Σιούτα** (νόμιμος εκπρόσωπος της μονάδας) αναφορικά με την ανάθεση των καθηκόντων της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω μονάδας στον κ. **Δημήτριο Τατάρη** (ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε.).
5. Η από **20.10.2014 Υπεύθυνη Δήλωση** του κ. **Παναγιώτη Σπυρίδη**, εγκαταστάτη του συστήματος εισροών – εκροών, αναφορικά με την ορθή εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 40534/4859/16.08.2013 (Φ.Ε.Κ. 2041/τ.Β΄/22.08.2013).
6. Η από **05.11.2014 Υπεύθυνη Δήλωση** του κ. **Δημητρίου Τατάρη**, αρμοδίου μηχανικού επίβλεψης της εγκατάστασης του συστήματος εισροών – εκροών, αναφορικά με την ορθή εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 40534/4859/16.08.2013 (Φ.Ε.Κ. 2041/τ.Β΄/22.08.2013).
7. Η τεχνική περιγραφή και τα σχεδιαγράμματα του συστήματος εισροών εκροών.
8. Το από **05.11.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης** (αρ. θεώρησης **6006/03.12.2002 Δ.Ο.Υ. Α΄ Ξάνθης**) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες *«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών»*.

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η συνέχιση λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης μονάδας χαμηλής όχλησης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο / Η δηλών/ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

11.12.2014

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι παρακάτω όροι αποτελούν **αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης συνέχισης λειτουργίας έπειτα από μηχανολογική επέκταση (εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών) της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία «ΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΙΟΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» (πρώην ΣΙΟΥΤΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ) που βρίσκεται στο 1^ο χλμ. Ξάνθης-Π. Λάγος του Δ. Ξάνθης, στο Νομό Ξάνθης.**

Αρ. Φακέλου : **Φ14.756**

Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, η μη τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.3982/2011.

1. Ο φορέας θα επιθεωρηθεί από την Υπηρεσία μας σύμφωνα το **άρθρο 7, παρ. 2, το άρθρο 10 και το άρθρο 15, παρ. 13 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012).**
2. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, σύμφωνα με το **άρθρο 23, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011)** και του **άρθρου 12, της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), ο φορέας** υποχρεούται μέσα σε **δύο μήνες** από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώσει την Υπηρεσία μας με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την **παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011).**
3. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα (μεταβίβασης της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό), σύμφωνα με το **άρθρο 23 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011)** και του **άρθρου 13 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), τόσο ο παλαιός, όσο και νέος φορέας,** υποχρεούνται μέσα σε **δύο μήνες** από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την **παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011).**
4. Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να **μεταβάλλει το μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής (προσθήκη, αφαίρεση, αντικατάσταση μηχανημάτων) ή να τροποποιήσει τη διαρρύθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ή και της κτιριακής εγκατάστασης, οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει την Υπηρεσία μας.**
5. Να τηρούνται τα **μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας** και ο φορέας της εν λόγω εγκατάστασης να προβαίνει στην έγκαιρη ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
6. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της μονάδας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης μηχανικό.
7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της μονάδας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
8. Να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
9. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις **των δηλώσεων συμμόρφωσης CE** των μηχανημάτων της μονάδας (με ευθύνη του φορέα).
10. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη **συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων** θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.

11. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το **Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384**, όπως καθιερώθηκε με την **Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04** (ΦΕΚ Β470/2004), καθώς και με τις λοιπές ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

Η κατάθεση αυτής της Υπεύθυνης Δήλωσης **βεβαιώνεται σε αντίγραφο** της από την Υπηρεσία μας, το οποίο **υποχρεούται να τηρεί ο φορέας**, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθ. 7 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012).

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ Ο.Ε. Ιδιόχειρη παραλαβή
2. ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: pliroforiki@xanthi.gr

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ **Φ14.756** (ΣΧΕΔΙΟ)