

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....

ΦΑΞ:.....

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:.....

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Καραολή και Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

(Τηλ.: 25513-50509 Fax: 25513-50526)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την **προμήθεια – τοποθέτηση** ενός (1) κλιματιστικού τοίχου, για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1. Κλιματιστική συσκευή (1 τεμάχιο) αυτόνομη, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργια αμεταχειρίστη, στιβαρής κατασκευή, ονομαστικής ισχύος(ψύξη) ≥ 11.000 BTU/h, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης
2. Τεχνολογία inverter , για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες
3. Ενεργειακή κλάση A⁺⁺⁺/A⁺⁺⁺ (ψύξη-θέρμανση)
4. Θερμαντική ικανότητα ≥ 12.000 BTU/h
5. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SEER $\geq 8,5$ W/W
6. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP $\geq 4,65$ W/W
7. Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα
ψύξη: min 21⁰C – max 43⁰C, Θέρμανση: min -5⁰C – max 24⁰C
8. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα $\leq 45/45$ dB(A)
9. Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών)
10. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα
11. Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 1⁰ C ή καλύτερη
12. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού
13. Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης
14. Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου(κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού
15. Δυνατότητα αφύγρυνσης
16. Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες
17. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m
18. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους σε εγκαταστάσεις όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m
19. Ενσωματωμένος ιονιστής
20. Φίλτρα καθαρισμού αέρα

Η κλιματιστική συσκευή:

- Θα συνοδεύεται από αναλυτικό τεχνικό prospectus του οίκου κατασκευής
- Θα πληροί υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και θα φέρει τη σήμανση CE
- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την οριστική παραλαβή τους
- Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων κατά ISO 9002. Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με το ανάλογο πιστοποιητικό ή ακριβές αντίγραφό του.

Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.

Η οικονομική προσφορά μου είναι για το κλιματιστικό:

1.
τιμή με Φ.Π.Α.:.....€.

(Περιγραφή κλιματιστικού: εταιρεία-μοντέλο κ.λ.π.)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά-εξαρτήματα που θα απαιτηθούν, για την τοποθέτησης και λειτουργία κλιματιστικού καθώς και η αποξήλωση του κατεστραμμένου.

.....
(Τόπος – Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

(Σφραγίδα και υπογραφή)