



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

Νέα Ορεστιάδα 15.07.2015  
Αριθ. Πρωτ. 98895/Μ-8558

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ**

Ανακοινώνεται ότι, η Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια-τοποθέτηση δύο (2) κλιματιστικών τοίχου, για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ στην Καβύλη Ορεστιάδας.

Τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) μέχρι τη Δευτέρα 20.07.2015 στις 12.00 το μεσημέρι στη Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Π.Α.Μ.Θ., Ταχ. Διεύθυνση: Ευριπίδου 98, 682 00 Νέα Ορεστιάδα, Τηλέφωνο: 25523-51410, fax: 25523-51450, e-mail: metaforon.orestiada@pamth.gov.gr.

Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού, χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 οικ. έτους 2015.

**Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.  
Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης και όλα τα υλικά-εξαρτήματα που θα απαιτηθούν, για την τοποθέτηση και λειτουργία των κλιματιστικών, καθώς και η αποξήλωση των υπάρχοντων κατεστραμμένων.**

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

**Η υπηρεσία διατηρεί την επιφύλαξη ακύρωσης του διαγωνισμού, λόγω μη συμφέρουσας προσφοράς (λόγος τιμής/ποιότητας).**

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [www.peevrou.eu](http://www.peevrou.eu).

Μ.Ε.Π  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΦΑΞ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
Ευριπίδου 98  
682 00 Νέα Ορεστιάδα  
Τηλ. 2552 3 51410 Fax. 2552 3 51450  
Email: metaforon.orestiada@pamth.gov.gr

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια-τοποθέτηση δύο (2) επιτοίχιων κλιματιστικών, για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ, της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Π.Α.Μ.Θ., με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1. Κλιματιστική συσκευή (1τεμάχιο) αυτόνομη, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργια αμεταχειρίστη, σπιβαρής κατασκευής, ονομαστικής ισχύος (ψύξη) **τουλάχιστον 8.500 BTU/h**, με εσωτερική μονάδα τοίχου και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης.
2. Τεχνολογία **inverter**, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
3. Ενεργειακή κλάση **A<sup>+</sup>/A<sup>+</sup>** (ψύξη-θέρμανση) **ή καλύτερη**.
4. Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.
5. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, SEER  $\geq 6,00$ .
6. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση, SCOP  $\geq 4,00$  (Ελλάδας).
7. Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα Ψύξη: min  $-5^{\circ}$  C - max  $45^{\circ}$  C, Θέρμανση: min  $-15^{\circ}$  C - max  $18^{\circ}$  C **ή καλύτερες**.
8. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα  $\leq 55/65$  dB(A).
9. Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών).
10. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
11. Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία  $1^{\circ}$  C ή καλύτερη.
12. Φίλτρο καθαρισμού αέρα.
13. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.
14. Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη.
15. Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
16. Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη δημιουργία παγετού.
17. Δυνατότητα αφύγρανσης.
18. Εξωτερική μονάδα με αντισκωριακή προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

19. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.
20. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m.

**Η κλιματιστική συσκευή:**

- Θα συνοδεύεται από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο (prospect) του οίκου κατασκευής.
- Θα πληροί υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης της E.E. και θα φέρει τη σήμανση CE.
- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την οριστική παραλαβή τους.
- Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων. Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με το ανάλογο πιστοποιητικό ή ακριβές αντίγραφο του.

Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για όσο διάστημα διαρκεί η εγγύηση τουλάχιστον.

Η οικονομική προσφορά μου είναι για τα κλιματιστικά:

1. ....  
τιμή με Φ.Π.Α:.....€
2. ....  
τιμή με Φ.Π.Α:.....€

(Περιγραφή κλιματιστικού: εταιρεία-μοντέλο κ.λ.π)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης και όλα τα υλικά-εξαρτήματα που θα απαιτηθούν, για την τοποθέτηση και λειτουργία των κλιματιστικών, καθώς και η αποξήλωση των υπαρχόντων κατεστραμμένων.

.....  
(Τόπος - Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

(Σφραγίδα και υπογραφή)