ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 50 PA — Ξηρής σκόνης τροχήλατος 50 χλγ
- 12 PA — Ξηρής σκόνης φορητός 12 χλγ
- 6 PA — Ξηρής σκόνης φορητός 6 χλγ
- 2 CO_2 — Διοξειδίου άνθρακα φορητός 2 χλγ
- 6 CO_2 — Διοξειδίου άνθρακα φορητός 6 χλγ
- 12 PA — Ξηρής σκόνης οροφής 12 χλγ
- Π. Φ. — Πυροσβεστική φωλιά
- Ⓘ — Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής οπτικού καπνού
- Ⓣ — Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής θερμότητας (θερμοδιαφορικός & στατικού ορίου)
- Π.Π. — Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης
- Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα συναγερμού
- M — Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς
- SCI — Απομονωτής βραχυκυκλώματος γραμμής
- Π.Π.90 — Πυράντοχη πόρτα 90 min

Υπολογισμός εμβαδού

Ε υπογείου = (36,60x46,50)-(12,90x3,35x2)-(6,60x6,60x2)-(9,70x5,04) =
= 1701,90 - 86,43 - 87,12 - 48,88=
= 1.479,47 m²

Ε κλιμακοστασίου = 5,40x3,40 = 18,36 m²

Εργοδότης : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Εργο: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Θέση : ΔΡΑΜΑ

Μελετητές : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

θέμα σχεδίου:	αρ. σχεδίου
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	Π-1.1
Χρόνος μελέτης: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018	Κλίμακα 1:50

Ο Συντάξας	ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη ΤΔΠ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ: Ο Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε.Δράμας
Γ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ηλεκτρ. Μηχ.	Α.ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Πολ.Μηχ.	Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τοπογρ.Μηχ/κός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDRONIKI KEFALIDOU
Ημερομηνία: 2019.06.05 16:24:19 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ