



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

Ταχ.Δ/ση : Σισμάνογλου 78
Ταχ. Κώδικας : 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Αγγελίδου Ευαγγελία
Τηλέφωνο : 2531350738
Ηλεκρ/κό Ταχ. : aggelidou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ : Βλ. Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με σύστημα ηλεκτροχημικών συσσωρευτών μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης 50,00MW και εγγυημένης ωφέλιμης χωρητικότητας 200,00 MWh» σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.956,00 τ.μ. στη θέση «Ίασμος» της Δ.Ε. Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης με Φορέα Υλοποίησης την DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σχετικά:

1. Τον **N.3852/10** (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το **N.1650/1986** (ΦΕΚ160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το **N.4014/2011** (ΦΕΚ209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το **N.4685/2020** (ΦΕΚ92/Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Την **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022** (ΦΕΚ 841 Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).»
6. Την **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/103448/7298** (ΦΕΚ 5628/Β) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Μεμονωμένων Σταθμών Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μπαταρίες) κατηγορίας Β».
7. Το **N.4951/2022** (Φ.Ε.Κ. 129/Α'/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ Β' και το ΜΕΡΟΣ Γ' του νόμου.
8. Το αρ. πρωτ. **ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52818/3144/16-5-2023** έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ σύμφωνα με το οποίο για έργα υποκατηγορίας Β του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 α) η έγκριση επέμβασης χορηγείται ως αυτοτελής διοικητική πράξη από την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, β) η έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση όταν

αυτή εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με συνυπογραφή του αρμόδιου Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

9. Το **N. 4819/2021** (ΦΕΚ 129 Α'/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018.....»
10. Την **Κ.Υ.Α. οικ. 51373/4684/2015** (ΦΕΚ 2706Β/15-12-15) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.»
11. Την **Κ.Υ.Α. 61076/5267/2016** (ΦΕΚ 4123/Β/2016) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
12. Την **ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010** (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
13. Το **N. 5037 (ΦΕΚ 78/Α/20.03.2023)** «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
14. Το **Π.Δ. 144/23-12-2010** (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».
15. Την με αρ. πρωτ. **Δ.Δ. οικ: 1327/13-04-2016** Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων.....» όπως ισχύει.
16. Την υπ. αρ. πρωτ. ΔΠΧΣ 388092/7330/27-11-2024 Αίτηση της «DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για υπαγωγή του έργου του θέματος σε ΠΠΔ, με συνημμένα δικαιολογητικά.
 - Την υπ' αριθμ. 005662/2024 Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.
 - Την υπ' αρ. 434067/12.10.2022 μη παροχή γνωμοδότησης λόγω αναρμοδιότητας της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο υπό στοιχεία 1-2-3-4-1 αγροτεμάχιο, εμβαδού 5.956,00 τμ στο αγρόκτημα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της εταιρείας DIREEN Α.Ε.
 - Την υπ' αρ. 432895/10.10.2022 παροχή σύμφωνης υπό όρους γνώμης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών ισχύος 50MW, στη θέση "Ιασμος", του Δήμου Ιάσμου, Π.Ε. Ροδόπης
 - Την υπ' αρ. 1921/22.09.2022 απάντηση σε αίτημα του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης περί χρήσεων γης και συγκεκριμένα: βρίσκεται εντός ΓΠΣ Ιάσμου (ΦΕΚ 493/19-11-2010 Τεύχος ΑΑΠ) εμπίπτει σε ζώνη με χρήσης γης "Ζώνη Περιοχή Ειδικής Προστασίας- ΠΕΠΔ1- Ζώνη Γεωργικών Χρήσεων Α προτεραιότητας", επιτρέπεται η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας/φωτοβολταϊκών και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Επομένως επιτρέπεται η εγκατάσταση του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW.
17. Την υπ' αρ. 4348/14.02.2023 παροχή σύμφωνης υπό όρους γνώμης του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α.
18. Την αρ. πρωτ. 48273/996/28-7-2023 (ΑΔΑ 6ΥΒ97ΛΒ-ΧΞΝ) ΑΕΠΟ του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50 MW στη θέση «Ιάσμος» της Δ.Ε. Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης» από την DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. DIREEN Α.Ε. του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜΘ.
19. Την αρ. πρωτ. 321721/6040/8-11-2023 (ΑΔΑ 94ΠΖ7ΛΒ-ΤΒΧ) ΑΕΠΟ τροποποίησης της υπ' αριθμ. 48273/996/28-07-2023 (ΑΔΑ:6ΥΒ97ΛΒ-ΧΞΝ) ΑΕΠΟ του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50 MW στη θέση «Ιάσμος» της Δ.Ε. Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης» λόγω μείωσης της ισχύος σε 18 MW του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜΘ..

I. Στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με σύστημα ηλεκτροχημικών συσσωρευτών μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης 50,00MW και εγγυημένης ωφέλιμης

χωρητικότητα 200,00 MWh» σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.956,00 τ.μ. στη θέση «Ιάσμος» της Δ.Ε. Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης με Φορέα Υλοποίησης την DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προτεινόμενος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συσσωρευτών θα αποτελείται από:

- 45 αποθηκευτικές μονάδες ηλεκτρικών συσσωρευτών σε δομή εμπορευματοκιβωτίου (container 20ft), συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας: 200MWh.
- 8 αμφίδρομους μετατροπείς (bi-directional inverters) συνολικής μέγιστης ισχύος 4,3MW, 4 x 2 Gamesa Electric Proteus PCS 4300 & 4 x 1 Gamesa Electric Proteus PCS 4300).
- 8 μετασχηματιστές ισχύος (XT/MT).
- Ελεγκτές υποσυστημάτων (BMS, PCS Controller, EMS).

Ονομασία του έργου	«Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με σύστημα ηλεκτροχημικών συσσωρευτών μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης 50,00MW και εγγυημένης ωφέλιμης χωρητικότητας 200,00 MWh»														
Θέση του έργου	Σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.956,00 τ.μ. στη θέση «Ιάσμος» της Δ.Ε. Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης με συντεταγμένες: <table><tr><th colspan="2">ΕΓΣΑ '87</th></tr><tr><th>Χ</th><th>Υ</th></tr><tr><td>591851,00</td><td>4551726,00</td></tr><tr><td>591882,00</td><td>4551882,00</td></tr><tr><td>591919,00</td><td>4551783,00</td></tr><tr><td>591918,00</td><td>4551737,00</td></tr><tr><td>591851,00</td><td>4551726,00</td></tr></table>	ΕΓΣΑ '87		Χ	Υ	591851,00	4551726,00	591882,00	4551882,00	591919,00	4551783,00	591918,00	4551737,00	591851,00	4551726,00
ΕΓΣΑ '87															
Χ	Υ														
591851,00	4551726,00														
591882,00	4551882,00														
591919,00	4551783,00														
591918,00	4551737,00														
591851,00	4551726,00														
Φορέας του έργου	DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ														
Νόμιμος εκπρόσωπος	Χαντάβας Αριστοτέλης														

II. Υπαγωγή σε ΠΠΔ

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που καθορίζονται στην Υ.Α. 103448/7298 (ΦΕΚ 5628/Β/2024) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους:

β) Πρόσθετοι Όροι

Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του έργου (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία κλπ), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία Αίτηση Τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο όπως ορίζει το άρθρο 5 της Υ.Α. 103448/7298 (ΦΕΚ 5628/Β/2024)

Η υποβληθείσα Δήλωση Υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου κατά το Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης ο μελετητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου το έργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.

Ο κύριος του έργου δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του έργου, καθώς και μετά την παύση λειτουργίας του, των ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί το έργο. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ ενός έργου, εάν διαπιστωθούν από την κατασκευή

ή/και λειτουργία του έργου σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει αιτιολογημένα πρόσθετους όρους.

Τα ανωτέρω δεν υποκαθιστούν και δεν αναιρούν την αναγκαιότητα για τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση- λειτουργία του εν λόγω έργου και προϋποθέτει ότι το έργο δεν περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στους πίνακες της ως άνω 2 σχετικής ΥΑ.

Πρόσθετοι Όροι Εφορείας Αρχαιοτήτων

Σε περίπτωση ανεύρεσης μη εντοπισμένων αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα υποβληθούν για γνωμοδότηση στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόσθετοι Όροι Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Η εγκατάσταση και λειτουργία είναι συμβατή με τους όρους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής υπό τους κάτωθι όρους: α) Εγκατάσταση του εξοπλισμού σε στεγανοποιημένο δάπεδο για την αποφυγή διαρροής επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος εξαιτίας αστοχίας ή ατυχήματος. β) Την λήψη των αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας στη φάση κατασκευής και στη φάση λειτουργίας του εν λόγω έργου. γ) Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στην φάση λειτουργίας του έργου για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς και πιθανών μετέπειτα εκρήξεων. δ) Την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου από τη κείμενη νομοθεσία ορίου θορύβου στη φάση κατασκευής και στη φάση λειτουργίας του εν θέματι έργου. ε) Την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων από τις εκσκαφές αποβλήτων στη φάση κατασκευής του έργου με βάση την κείμενη νομοθεσία. στ) Την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων από τη λειτουργία του έργου στερεών αποβλήτων με βάση την κείμενη νομοθεσία. ζ) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την διαχείριση των παραγόμενων από τη λειτουργία του έργου επικίνδυνων αποβλήτων (ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές) με την ασφαλή συλλογή τους και την μετέπειτα παράδοσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη για την διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. η) Εγγραφή του φορέα λειτουργίας του εν θέματι έργου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) για την καταχώρηση των παραγόμενων αποβλήτων. θ) Την υλοποίηση περιμετρικής φύτευσης στο σύνολο της έκτασης του εν θέματι έργου με είδη της περιοχής που συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του χώρου και στον περιορισμό της αισθητικής όχλησης. ι) Με την οριστική παύση λειτουργίας του εν θέματι έργου, να πραγματοποιηθεί απομάκρυνση του συνόλου του υπόγειου και υπέργειου εξοπλισμού, περιβαλλοντική διαχείριση του εξοπλισμού που εμπίπτει σε κατηγορία στερεών αποβλήτων και αποκατάσταση του χώρου στην αρχική του κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση χωροθέτησης του εν θέματι έργου γειτνιάζει στην νότια πλευρά με τη ζώνη Β3 του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ, καθώς και με τη περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR1130009 (SCI) *“Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης-Ευρύτερης Περιοχής και Παράκτια Ζώνη”*, για το λόγο αυτό στην περιοχή ενδεχόμενης χωροθέτησης της υπόγειας διασύνδεσης εκτός της ζώνης Γ1 του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ θα πρέπει ο Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α. να προβεί στην έκδοση νέας συμπληρωματικής γνωμοδότησης για το συνοδό έργο.

Συνημμένα:

Το παράρτημα Β της
Υ.Α. 103448/7298 (ΦΕΚ 5628/Β/2024)

Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Κωνσταντίνος Καραμανώλης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. με Α' β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.
info@principia-energy.com
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
efarod@culture.gr

3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Αν. Μακ-Θράκης
ymath@culture.gr
4. Διεύθυνση Δασών Ροδόπης
ddas-rod@eedpmt.yren.gr
5. ΠΑΕ
info@raaey.gr
6. ΟΦΥΠΕΚΑ
gnomodotheis@necca.gov.gr
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης
8. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ