

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 8,040MW στη θέση Αγρόκτημα Πετρούσας της Δημοτικής Ενότητας Πετρούσας, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την εταιρία «ΗΛΙΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ». (ΠΕΤ 2402011429)

Σήμερα **29 Ιανουαρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 26589/405/24-01-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. **ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
2. **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
3. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
4. **ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**
5. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
6. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
7. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
8. **ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ**
9. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ)**
10. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**
11. **ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασανίνα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας κ Μαλκάκης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 365015/6942/24-01-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής:

I.Τίτλος έργου/δραστηριότητας

Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 8,040MW στη θέση Αγρόκτημα Πετρούσας της Δημοτικής Ενότητας Πετρούσας, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την εταιρία «ΗΛΙΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ».

II.Στοιχεία εισήγησης

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 8,040MW στη θέση Αγρόκτημα Πετρούσας της Δημοτικής Ενότητας Πετρούσας, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την εταιρία «ΗΛΙΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ». (ΠΕΤ 2402011429)

Είδος και μέγεθος του αδειοδοτημένου έργου ή της δραστηριότητας.

Ο προτεινόμενος Φωτοβολταϊκός σταθμός, θα χωροθετηθεί σε έκταση 26 όμορων αγροτεμαχίων, συνολικού εμβαδού 83.050 m². Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού αντιστοιχεί σε 8,040MWp

Πρόκειται για εκμετάλλευση σε ιδιωτική χερσαία έκταση εμβαδού 83.050m² (τμήματα των υπ' αριθμών 6259-6256-6257(Δ ΤΜΗΜΑ)-6257(Δ ΤΜΗΜΑ)-6616-6620-6621-6623-6632-6633-6636-6638-6646-6647-6650-7688-8893-8894-8896-8897-8898-8899-8900-8905-8906 χερσαίων αγροκτημάτων της διανομής του 1930, 1962 και 1981-2), στη θέση Αγρόκτημα Πετρούσας, Δημοτικής Ενότητας Πετρούσας, Δήμος Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσω του κυρίου οδικού δικτύου της περιοχής που είναι η επαρχιακή οδός Δράμας-Κάτω Νευροκοπίου και διέρχεται βόρεια της υπό μελέτη περιοχής. Η προσπέλαση από το κύριο οδικό δίκτυο στη περιοχή δραστηριότητας θα γίνεται μέσω αγροτικής οδού μήκους περίπου 1.116m.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας – Άλλα στοιχεία χωροθέτησης

Η υπό μελέτη περιοχή βρίσκεται στο Αγρόκτημα Πετρούσας, της Δημοτικής Ενότητας Πετρούσας σε απόσταση περίπου 3.200m από την Πετρούσα, 2.840m από την Προσοτσάνη και 12km από την Δράμα. Η μεθόριος βρίσκεται περίπου 44km βορειοδυτικά της περιοχής δραστηριότητας. Το πολύγωνο της περιοχής δραστηριότητας βρίσκεται νότιο-δυτικά του όρους Φαλακρό. Το υψόμετρο της περιοχής είναι περίπου 120 μέτρα.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία της υπηρεσίας του προτεινόμενου γηπέδου προς εγκατάσταση του ΦΒ, βρίσκεται εκτός των γραμμών πλημμύρας (Τ50, Τ100 και Τ1000 επαναφοράς) των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης πλημμύρας του ΥΠΕΝ.

Επίσης το γήπεδο εφάπτεται σε αγροτεμάχια που ο Δήμος Προσοτσάνης έχει προτείνει να εγκατασταθεί Φ/Β εγκατάσταση 999,77 KW, το οποίο λόγω δυναμικότητας δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, το οποίο όμως δεν εμφανίζεται στον Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΑΕΥ.

Προστατευόμενες περιοχές

Το έργο δεν βρίσκεται εντός περιοχής του Δικτύου Natura2000.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Στο Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΑΕΥ, στην Εικόνα-Χάρτη 3, απεικονίζονται τα έργα ΑΠΕ που έχουν λάβει άδειες ή βεβαιώσεις παραγωγής ενέργειας καθώς και αυτά που είναι σε αξιολόγηση στην ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου έργου. Παρακάτω παρατίθεται σχετικός πίνακας.

Φ/Β Σταθμοί στην Περιοχή Μελέτης				
A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΣΗ	ΙΣΧΥΣ (MW)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	AKUO ENERGY GREECE A E	ΕΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 1	9.000000	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2		ΕΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 2	7.999500	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3		ΕΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 3	7.999500	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4	ΣΜΑΡΩ ΔΡΕΝΟΥ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ αγρ.3363	0.099360	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
5	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΦΑΔΑΡΗ	ΑΓΡ/ΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ.5856	0.019980	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
6	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ	ΑΓΡ/ΧΙΟ ΑΡΙΘ. 6244 του Δ.Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ	0.019800	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
7	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ / ELECTROLAND	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6245	0.094500	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
8	AKUO ENERGY GREECE A E	ΑΚΑ/ΛΥΠΤΑ	49.999500	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9	ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Δ.Δ. Πετρούσας	0.499979	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
10	KTG SUN ENERGY A.E. / KTG SUN ENERGY	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ. Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΣΑΣ	1.000000	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
11	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΕΠΙ ΣΤΕΓΗΣ)	0.099500	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
12	ALMARIET ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΜΑΡΟΥΛΟΤΟΠΟΣ	10.100000	ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΑΓΗΕ
13	ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ - ΣΤΑΛΙΣΜΑΤΑ	19.980000	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14	AKUO ENERGY GREECE A E	ΑΓΟΝΟΝ	36.499500	ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΑΓΗΕ
15	ΙΔΕΑ_ΦΩΣ_2_ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ	29.371680	ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16	ALMARIET ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΜΗΜΑ 9097 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ	6.000000	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
17	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ	4.995000	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
18	ΦΩΤΟΚΒΑΝΤΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. FOTOQUANTUM A.E)	ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ	5.000450	ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΑΓΗΕ
19	ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε.	ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ	5.000450	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
20	ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ.ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)	ΑΓΡΟΚΤ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ II	1.795000	ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΑΓΗΕ
21	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞ Κ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΜΑΕ	Ο.Τ. 34Δ ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ	1.000000	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
22	ΙΟΡΔΑΝΑ ΜΑΡΙΓΚΟΥ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ αγρ. 4908	0.099930	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

II.2. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, το προτεινόμενο Φ/Β σύστημα θα είναι συνολικής εγκατεστημένης DC ισχύος 8,040 MWp και θα αποτελείται από τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό και συσκευές:

I. Δώδεκα χιλιάδες (12.000) πλαίσια ισχύος 670 Wattpeak το καθένα, της Κινεζικής εταιρίας TrinaSolar, του τύπου VERTEX TSM-DE21-670 και διαστάσεων Μήκος x Πλάτος x Πάχος, 2384 x 1303 x 33 mm, βάρος 33.3 kg έκαστο.

II. Τριάντα δύο (32) διασυνδεδεμένους αντιστροφεείς (inverter) πλήρως ημιτονικοί, τριφασικοί, τύπου HUAWEI SUN2000-215KTL-H0, ισχύος 215 kW.

III. Ειδικές μεταλλικές βάσεις σταθερού προσανατολισμού του τύπου Helios 2100 του Ελληνικού κατασκευαστικού οίκου Alumil Solar, για την στήριξη των φωτοβολταϊκών γεννητριών. Το στηρικτικό

σύστημα πακτώνεται με έμπηξη πασσάλων από ειδικό κράμα χάλυβα, σε κατάλληλο βάθος εντός του εδάφους για την στατική επάρκεια και αντοχή του στηρικτικού συστήματος. Τα δομικά τμήματά του είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και η προσαρμογή των Φ/Β πλαισίων γίνεται με υλικό συναρμογής αντικλεπτικού σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση χαλύβδινων σφαιριδίων, τα οποία προσαρμόζονται στην κεφαλή των κοχλιών σύσφιξης, ώστε να καθιστούν πρακτικά αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων οποιαδήποτε απόπειρα αφαίρεσης των Φ/Β πλαισίων από το σώμα του στηρικτικού. Για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, πραγματοποιείται εξατομικευμένη προσαρμογή των προδιαγραφών του στηρικτικού συστήματος από τον κατασκευαστή. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα, που θα προκύψουν από γεωτεχνική μελέτη, την οποία θα διενεργήσει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο εγκατάστασης. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις των χρησιμοποιούμενων Φ/Β πλαισίων, τα τοπικά δεδομένα ταχύτητας ανέμων (αιολικό φορτίο) και χιονοπτώσεων, καθώς και τυχόν εδαφικές ιδιομορφίες. Στο προτεινόμενο στηρικτικό σύστημα τοποθετούνται κατακόρυφα δύο (2) σειρές Φ/Β πλαισίων και η γωνία ανύψωσης ως προς το επίπεδο της επιφάνειας της γης είναι 20° και 25°(μοίρες).

ΙV.ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΕ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ, Προτείνεται να κατασκευαστούν 3 υποσταθμοί μέσης τάσης,

Από τη θέση του κάθε Υ/Σ ΜΤ θα οδεύουν 3 καλώδια μέσης τάσης N2XSΥ 50 mm² τα οποία θα καταλήγουν στο κεντρικό πεδίο ΜΤ απ' όπου θα αναχωρούν τα κεντρικά καλώδια ΜΤ του έργου, και θα οδεύουν υπόγεια έως τη θέση του Υ/Σ 150/20kV της Πετρούσας.

Για την κατασκευή του έργου, θα πραγματοποιηθούν συνοπτικά οι κάτωθι εργασίες:

1.Χωματοργικά έργα

- Σήμανση ορίων γεωτεμαχίου
- Απόξεση φυτικών γαιών και ενδεχόμενης βλάστησης
- Χάραξη περιοχής έργου
- Χάραξη οδεύσεων καλωδίων και γειώσεων

•Οδεύσεις γειώσεων

•Οδεύσεις καλωδίων

•Κατασκευή βάσης έδρασης οικίσκων

•Κατασκευή – τοποθέτηση περίφραξης

2.Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

•Σημάδεμα γραμμών τοποθέτησης βάσεων και τοποθέτηση πασσάλων

•Εγκατάσταση σταθερών μεταλλικών βάσεων

•Εγκατάσταση υποδομών των συστημάτων επιτήρησης και συναγερμού του έργου

•Εγκατάσταση ΦΒ πλαισίων

•Εγκατάσταση αντιστροφών

•Εγκατάσταση οικίσκων Υποσταθμών

•Ηλεκτρική εγκατάσταση (σύνδεση AC, DC και Communication)

Η Φ/Β εγκατάσταση προτείνεται να εγκατασταθεί με υφιστάμενο ΥΣ που βρίσκεται περίπου 800 ανατολικά του γηπέδου.

Για το υπό μελέτη έργο θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 12.000 πλαίσια εμβαδού 3,10 m² το καθένα. Συνεπώς η συνολική κάλυψη της επιφάνειας ανέρχεται στα 37.200 m² ήτοι ποσοστό 44,79% επί του συνόλου (83.050 m²). Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία το ανώτερο όριο κάλυψης είναι 60%.

III. Επισημάνσεις –Παρατηρήσεις

Για το εν Φ/Β πάρκο θα πρέπει να επισημανθούν τα κάτωθι:

1.Οι περιφράξεις των εγκαταστάσεων να υλοποιηθούν όπως φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα κάλυψης της ΜΠΕ, χωρίς να διακόπτουν την επικοινωνία τυχόν ρεμάτων, εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων και περιοχών που υπόκεινται σε διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται το «ελεύθερο» της επικοινωνίας των περιοχών αυτών. Επίσης αναφορικά με τις περιφράξεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το έγγραφο με αρ.πρ. 7914/1-8-2024 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας και να υλοποιηθούν οι οδηγίες της εν λόγω υπηρεσίας

2. Οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων σε καμιά περίπτωση να μην διακόπτουν την επικοινωνία ρεμάτων και περιοχών που υπόκεινται σε διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται το «ελεύθερο» της επικοινωνίας των περιοχών αυτών.
3. Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου θα απομακρυνθούν όλες οι διατάξεις/εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τα ισχύοντα αναφορικά με τα διάφορα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης/ανακύκλωσης των υλικών.
4. Θα πρέπει να υλοποιηθεί πλήρως η φυτοτεχνική μελέτη που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Λαμβάνοντας λοιπόν τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ και τις παραπάνω επισημάνσεις η υπηρεσία μας **δεν έχει αντίρρηση** για την εν λόγω ΜΠΕ

IV. Συμπέρασμα εισήγησης

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, **δεν έχει αντίρρηση** για την εν λόγω ΜΠΕ, με τις παρατηρήσεις της παραγράφου ΙΙΙ.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 8,040MW στη θέση Αγρόκτημα Πετρούσας της Δημοτικής Ενότητας Πετρούσας, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την εταιρία «ΗΛΙΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ». (ΠΕΤ 2402011429)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 2/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ