



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

Αρ. Πρ.: 258920/4987/30-07-2026

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/11-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/17-02-2016) ανακοινώνεται ότι:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών- Γεν. Δ/ση Ενέργειας- Δ/ση Υδρογονανθράκων- Τμήμα Εγκαταστάσεων, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/85563/1566/24-07-26 έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση του κοινού για την εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων του φορέα «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (πρώην AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.) με δ.τ. «CORAL Α.Ε.» στην περιοχή Νέα Καρβάλη του Δήμου Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 της κυα SEVESO III».

Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται στην Νέα Καρβάλη (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Καβάλας- Ξάνθης), Καβάλα της Περιφέρειας ΑΜΘ (με υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας την κα. Χαραλαμπίδου Μαρία, τηλ. 6951784946 & 2130885392, email: (info@safemed.gr).

Η Εγκατάσταση CORAL Καβάλας υπόκειται στις προβλέψεις της ΚΥΑ 172058/2016 και της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ – εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας- λόγω της παρουσίας (αποθήκευση) υγρών καυσίμων σε ποσότητα μεγαλύτερη της οριακής για την εφαρμογή των απαιτήσεων της ανώτερης βαθμίδας (>25.000) για την κατονομαζόμενη επικίνδυνη ουσία με α/α 34 «πετρελαιοειδή και εναλλακτικά καύσιμα» που αναφέρονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι της εν λόγω ΚΥΑ.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

Πρόκειται για εγκατάσταση παραλαβής, αποθήκευσης και παράδοσης υγρών καυσίμων. Εδράζονται δεκαοχτώ (18) δεξαμενές συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 37.300 m³ εκ των οποίων οι εννέα (9) είναι υπέργειες κάθετες κυλινδρικές σταθερής οροφής και οι υπόλοιπες εννέα (9) είναι υπέργειες κάθετες κυλινδρικές σταθερής οροφής με εσωτερικό πλωτό κάλυμμα.

Η εγκατάσταση της Καβάλας διαθέτει αγκυροβόλιο εκφόρτωσης πλοίων και αγωγό από κατάλληλα ανθεκτικά υλικά και εφοδιασμένο με όλα τα συστήματα ασφαλείας ώστε να επιτυγχάνεται με ασφάλεια η μεταφορά των υγρών καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκευσης. Συνοπτικά οι δραστηριότητες της εγκατάστασης είναι οι εξής:

- Παραλαβή υγρών καυσίμων από το αγκυροβόλιο εκφόρτωσης πλοίων μέσω αγωγού
- Αποθήκευση υγρών καυσίμων στις δεκαοχτώ (18) δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 37.300 m³
- Φόρτωση υγρών καυσίμων σε βυτιοφόρα για εξωτερική διακίνηση

Η συνολική ονομαστική αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης ανέρχεται στους 30.999 tη αποθηκευμένων επικινδύνων ουσιών που εμπίπτουν στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016, στην κατονομαζόμενη επικίνδυνη ουσία με α/α 34.

- Πετρέλαιο (θέρμανσης/ κίνησης)
- Αμόλυβδη βενζίνη (95, 98, 100οκτανίων –Unleaded)

Πετρέλαιο (θέρμανσης, κίνησης)

Η αποθήκευσή και ο χειρισμός του απαιτεί τη λήψη μέτρων σχετικά με εγκαταστάσεις χειρισμού και αποθήκευσης εύφλεκτων προϊόντων. Η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη είναι 55°C ενώ σε θερμοκρασία άνω των 225°C είναι δυνατόν να αυτοαναφλεχθεί.

Μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη, ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια καθώς και στο αναπνευστικό σύστημα. Επίσης μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Αμόλυβδη Βενζίνη

Η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη είναι -40°C ενώ, σε θερμοκρασία από 280°C έως 470°C είναι δυνατόν να αυτοαναφλεχθεί. Η ασφαλής χρήση και αποθήκευσή της απαιτεί είτε την υπαίθρια αποθήκευσή της είτε την αποθήκευσή της σε επαρκώς αεριζόμενη περιοχή.

Μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη, ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια καθώς και στο αναπνευστικό σύστημα. Επίσης μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016.

Στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης υπάρχουν οι εξής επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες :

1. ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (πρώην Καβάλα Oil A.E.), σε απόσταση περίπου 1600 μέτρα νότια από την εγκατάσταση της CORAL Καβάλας.

2. CORAL A.E. Νέας Καρβάλης, σε απόσταση περίπου 1600 μέτρα νότια από το οικόπεδο της CORAL Καβάλας.

3. KAVALA SOLUTIONS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, εγκατάσταση SEVESO III ανώτερης βαθμίδας, σε απόσταση περίπου 5 Km δυτικά από την εγκατάσταση της CORAL Καβάλας.

Είναι προφανές πως η ανωτέρω εγκατάσταση KAVALA SOLUTIONS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης της από το οικόπεδο της CORAL Καβάλας είναι αδύνατον να δημιουργήσει δευτερογενή πολλαπλασιαστικά ατυχήματα στους εξοπλισμούς της CORAL Καβάλας ένεκα εκδήλωσης πρωτογενών εξωτερικών ατυχημάτων στους εξοπλισμούς των εγκαταστάσεων της.

Αναφορικά με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης πετρελαιοειδών ENERGEAN OIL & GAS, και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, CORAL A.E Νέας Καρβάλης, λόγω επίσης της μεγάλης απόστασης τους από το οικόπεδο της CORAL Καβάλας είναι αδύνατον να δημιουργήσουν δευτερογενή πολλαπλασιαστικά ατυχήματα στους εξοπλισμούς της CORAL Καβάλας ένεκα εκδήλωσης πρωτογενών εξωτερικών ατυχημάτων στους εξοπλισμούς των εγκαταστάσεων τους.

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση της ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (πρώην Καβάλα Oil A.E.) η πλέον επικίνδυνη πηγή κινδύνου από πλευράς εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στην εγκατάσταση της CORAL Καβάλας, είναι η δεξαμενή NGL (Δεξαμενή Ανάκτησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) των 556 m³ της ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (πρώην Καβάλα Oil A.E.) δεδομένου ότι οι δεξαμενές αργού βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων από το όριο του οικοπέδου της CORAL Καβάλας.

Επίσης δεν θα μπορούσε ένα μεγάλο ατύχημα στην εγκατάσταση να επηρεάσει άλλο Κράτος - Μέλος της ΕΕ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (Κομοτηνή, τηλ: 2531350172, email: perifsymv@pamth.gov.gr).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών / Γενική Διεύθυνση Ενέργειας / Διεύθυνση Υδρογονανθράκων / Τμήμα Εγκαταστάσεων που βρίσκεται επί της Μεσογείων 119 στον Δήμο Αθηναίων (τηλ. επικοινων. 213 15 13 409 & 213 15 13 412 κ. Μαυρόπουλος), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, την καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας ΑΜΘ (https://cp.pamth.gov.gr/civil/?page_id=2544 / Πληροφορίες για το κοινό / ΠΕ Καβάλας / Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων του φορέα «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (πρώην AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.) με δ.τ. «CORAL Α.Ε.») καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (<http://civilprotection.gr> στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα).

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα “Νέα Εγνατία” στις 31/07/26.

Κομοτηνή, 30-07-2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ