Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 09:39:30 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών του έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 28MW, στη θέση «ΔΟΡΥ» της Δ.Ε. Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την εταιρεία «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.». (ΠΕΤ 2606041529)

Σήμερα **17 Νοεμβρίου** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 385428/6562/12-11-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
2. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
3. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**
4. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
5. **ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ**
6. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
7. **ΔΕΛΗΣΤΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
8. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κα Αικατερίνη Ασμανίδου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 7^{ο} θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Ροδόπης κα Αγγελίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 344457/6290/05-11-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής:

Ι.Τίτλος έργου/δραστηριότητας

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών του έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 28MW, στη θέση «ΔΟΡΥ» της Δ.Ε. Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την εταιρεία «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.».

ΙΙ. Στοιχεία απόψεων-παρατηρήσεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις – παρατηρήσεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) έχει ως εξής:

ΙΙ.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Πρόκειται για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 28 MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΔΟΡΥ» της Δ.Ε. Οργάνης, του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης. Ειδικότερα ο ΑΣΠΗΕ αποτελείται τέσσερις (4) τρίπτερες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τύπου SIEMENS GAMESA SG 7.0-170, ονομαστικής ισχύος 7 MW έκαστη, με διάμετρο δρομέα 170 m, ύψος πύργου 115 m και συνολικό ύψος 200 m.
Το έργο χωροθετείται σε δύο νοητά πολύγωνα συνολικού εμβαδού 1.607.096,70 m² (πολύγωνο Α: 1.131.040,01 m² και πολύγωνο Β: 476.056,69 m²).

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας.

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3468/2006 και 3851/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η πρωτογενής μορφή ενέργειας που αξιοποιείται στο υπό μελέτη έργο είναι η Αιολική.
Το υπό μελέτη έργο, αναφέρεται σε συνολική ισχύ 28 MW και η υπόγεια διασυνδετική γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) έως τον αδειοδοτημένο και υπο κατασκευή Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης «ΟΡΓΑΝΗ» θα είναι Μέσης Τάσης (ΜΤ) Τ = 33 KV και θα αναπτύσσεται σε δυο κλάδους συνολικού μήκους L = 47km περίπου.
Έτσι, ο υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά του έργα κατατάσσονται, βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418/2024 (ΦΕΚ 3867/Β` 3-7-2024) στις εξής κατηγορίες:
i. Οι ΑΣΠΗΕ υπάγονται στην 10η Ομάδα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – α/α 1: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια) και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α2 (5< P ≤ 50MW ανεξαρτήτως αριθμού Α/Γ και L < 20km).
ii. Τα έργα οδοποιίας αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην Υποκατηγορία Α2.
iii. Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (υπόγεια διασυνδετική γραμμή ΜΤ 33kV) αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην Υποκατηγορία Α2.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας – Άλλα στοιχεία χωροθέτησης:

Οι συντεταγμένες των Α/Γ είναι:

ΑΣΠΗΕ «ΔΟΡΥ» 28 MW ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/Γ (ΕΓΣΑ 87)		
Α/Α	**$X_{ΕΓΣΑ}$**	**$Y_{ΕΓΣΑ}$**
Α/Γ 01	637376,58	4572426,47
Α/Γ 02	637734,62	4572028,45
Α/Γ 03	637975,10	4571392,82
Α/Γ 04	637347,26	4569815,99

Ο κοντινότερος οικισμός στην περιοχή μελέτης, είναι ο οικισμός Κάρδαμος που βρίσκεται σε απόσταση 1,40 Km βορειοδυτικά της Α/Γ 4.

Το έργο εμπίπτει εντός ορίων «Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας» (ΠΑΚ) σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. 49828 (ΦΕΚ 2464/Β΄/03-12-2008) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) και είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Αναφέρεται επίσης ότι το υπο μελέτη έργο εμπίπτει στις τελικές και μεταβατικές Διατάξεις του Τρίτου Άρθρου, παρ. 9, του νέου «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ 694/Δ΄/19-08-2026) καθώς ο

φάκελος ΜΠΕ έλαβε έγκριση τυπικής πληρότητας πριν την έναρξη ισχύος αυτού και ως εκ τούτου δεν εξετάζονται τα κριτήρια χωροθέτησης που θέτει το εν λόγω πλαίσιο.

Προστατευόμενες περιοχές.
Η περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ βρίσκεται εντός των ορίων της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) με κωδικό GR008 («Κοιλάδα Φιλιούρη – Ανατολική Ροδόπη»).
Στο πλαίσιο εκπόνησης της ΜΠΕ έχει εκπονηθεί και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ).
Σημειώνεται ότι οι εκτάσεις επέμβασης είναι κυρίως δασικές.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα.
Η πλησιέστερη Α/Γ άλλου ΑΣΠΗΕ με Άδεια Λειτουργίας απέχει περί τα 4,1km στα ανατολικά της Α/Γ01.

ΙΙ.2. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας-Βασικά στοιχεία του έργου.
Τα επιμέρους στοιχεία του ΑΣΠΗΕ συνοψίζονται ως εξής:
Προβλέπεται η δημιουργία προσωρινών εργοταξιακών χώρων εντός των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ που μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα αποκατασταθούν. Στον εκάστοτε εργοταξιακό χώρο θα μπορεί να λειτουργήσει κινητό παρασκευαστήριο έτοιμου σκυροδέματος για τις εργασίες σκυροδέτησης των θεμελίων των Α/Γ, κινητός σπαστήρας για την παραγωγή αδρανών υλικών κατά τις εργασίες των χωματισμών, όπου η περίσσεια των υλικών θα επαναχρησιμοποιηθεί στα έργα οδοποιίας. Επίσης θα εγκατασταθούν οι προσωρινές λυόμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των εργαζομένων.
Προβλέπονται έργα οδοποιίας συνολικού μήκους 4.881,48 m, τα οποία περιλαμβάνουν την οδό πρόσβασης και τους επιμέρους κλάδους προσπέλασης στις θέσεις των τεσσάρων ανεμογεννητριών, καθώς και τη διαμόρφωση τεσσάρων (4) πλατειών ανέγερσης, συνολικής έκτασης περίπου 31,5 στρεμμάτων. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων δεκαπέντε (15) σωληνωτών οχετών, καθώς και η διαμόρφωση προσωρινού εργοταξιακού χώρου εντός τμημάτων των πλατειών ανέγερσης.
Παράλληλα με την οδοποιία διασύνδεσης των Α/Γ, στο όριο του καταστρώματος του δρόμου θα γίνει εκσκαφή τάφρου βάθους 1,20m και πλάτους 0,60m για την όδευση του υπόγειου δικτύου Μ.Τ., καθώς και οπτικής ίνας για την επικοινωνία και τον τηλεχειρισμό των Α/Γ. Στην τάφρο θα διέρχεται επίσης ο αγωγός γείωσης του ΑΣΠΗΕ.
Για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και με τον αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης 33/150kV «ΟΡΓΑΝΗΣ» όπου είναι και το τελικό προτεινόμενο σημείο σύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης περιλαμβάνουν τις υπόγειες γραμμές Μέσης Τάσης (33kV) που θα αποτελούνται από δυο (2) κυκλώματα καλωδίων τύπου XLPE, διατομής 630 έως 800 mm² Al. Το προτεινόμενο υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης θα αναπτύσσεται σε δυο κλάδους συνολικού μήκους περίπου 47 km ενώ για τμήμα περίπου 15 km, τα κυκλώματα θα οδεύουν σε κοινό υπόγειο κανάλι καλωδίων. Για την όδευση των καλωδίων θα κατασκευαστούν τάφροι συνολικού μήκους περίπου 30 km.
Σημειώνεται ότι ο Υ/Σ «ΟΡΓΑΝΗ», συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματιστή Μ/Σ-1 150/33kV ισχύος 120MVA και του Κτηρίου Ελέγχου, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως συνοδό έργο των Αιολικών Πάρκων στις θέσεις «ΜΗΛΙΑ – ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ – ΛΙΒΑΔΟΚΟΡΥΦΗ» ,«ΓΕΡΑΚΑΣ» και «ΚΑΝΔΥΛΑ – ΚΥΡΤΟΝ» του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34930/1981/ 09.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΦΥ4653Π8-0ΥΦ) ΑΕΠΟ, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67872/4444/15.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΞΥ4653Π8-ΒΧΓ) Απόφαση Τροποποίησης Ε.Π.Ο.
Ο εξοπλισμός των τεσσάρων (4) ανεμογεννητριών όπως πτερύγια, τμήματα πύργου, πλήμνες και λοιπά επιμέρους τμήματα, καθώς και τα απαιτούμενα μηχανήματα κατασκευής και ανέγερσης, θα μεταφερθούν αρχικά στον Εμπορικό Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Από εκεί, η μεταφορά προς την περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ «ΔΟΡΥ» θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα οχήματα μεταφοράς βαρέων και υπερμεγεθών φορτίων, μέσω της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, της Εγνατίας Οδού (Ε90) και στη συνέχεια της Επαρχιακής Οδού Άρατου – Υψώματος Σάπκας, με βόρεια κατεύθυνση προς το υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο, μέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην περιοχή του έργου.
Η συνολική επιφάνεια κατάληψης των έργων οδοποιίας και των πλατειών εγκατάστασης των ανεμογεννητριών ανέρχεται σε 85.003,06 m², ενώ η αντίστοιχη συνολική επιφάνεια χρήσης ανέρχεται σε 50.975,59 m².

Ειδικότερα, η επιφάνεια κατάληψης των έργων οδοποιίας ανέρχεται σε 53.494,33 m² και των τεσσάρων πλατειών ανεμογεννητριών σε 31.508,73 m².
Από τις χωματουργικές εργασίες κατασκευής του έργου (οδοποιία, πλατείες, θεμέλια των ανεμογεννητριών και των τάφρων του υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης), εκτιμάται συνολικός όγκος εκσκαφών 150.548,52 m³. Από την ποσότητα αυτή, προβλέπεται η άμεση επαναχρησιμοποίηση 93.093,52 m³ κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή επιχωμάτων και την επανεπίχωση των θεμελίων και των τάφρων καλωδίων. Επιπλέον, ποσότητα 10.557,00 m³ δύναται, μετά από κατάλληλη επεξεργασία και εφόσον πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, να αξιοποιηθεί για την κατασκευή των στρώσεων βάσης και υπόβασης της οδοποιίας και των πλατειών.
Με βάση το ισοζύγιο χωματουργικών εργασιών της ΜΠΕ, η μέγιστη εκτιμώμενη περίσσεια προϊόντων εκσκαφής, πριν από την περαιτέρω αξιοποίησή τους, ανέρχεται σε περίπου 46.898,00 m³. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα επαναχρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα εντός του έργου, για επιχώσεις, επανεπιχώσεις, κατασκευή στρώσεων βάσης και υπόβασης, καθώς και για την αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών. Η τυχόν τελικώς μη αξιοποιήσιμη ποσότητα θα διατεθεί σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ή σε άλλο νόμιμο αποδέκτη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν προβλέπεται η δημιουργία δανειοθαλάμων.

III. Επισημάνσεις –Παρατηρήσεις.
Δεν υπάρχουν άλλες επισημάνσεις / παρατηρήσεις.

IV.Συμπέρασμα.
Η κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών του έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 28MW, στη θέση «ΔΟΡΥ» της Δ.Ε. Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την εταιρεία «GREEKSTREAM ENERGY A.E.», είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία με τους παρακάτω όρους:

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Να ληφθούν και να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών ή υπόγειων, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή του έργου.
3. Οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις να χωροθετηθούν εντός των προβλεπόμενων πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τη ΜΠΕ.
4. Να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και την κατασκευή των συνοδών έργων, ώστε οι όποιες εκσκαφές θεμελίων και τεχνικών έργων να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
5. Να περιοριστούν οι εκσκαφές στις απολύτως αναγκαίες. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για επανεπιχώσεις, επιχώσεις και κατασκευή των συνοδών έργων. Η επιφανειακή φυτική γη να συλλέγεται και να αποθηκεύεται χωριστά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες φυτοτεχνικής αποκατάστασης.
6. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β'): «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)» όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόθεση υλικών να γίνει σε θέσεις που είναι δασικού χαρακτήρα, ή εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή επηρεάζουν την επιφανειακή ροή υδάτων.
7. Τα τυχόν απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν από αδειοδοτημένους χώρους. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων.
8. Η υλοτομία και η εκρίζωση θάμνων να γίνει με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
9. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους και να αποφευχθούν τυχόν σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
10. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Στη φάση κατασκευής απαγορεύονται επί του χώρου του εργοταξίου οποιεσδήποτε τακτικές εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
12. Η διαχείριση των καυσίμων και των ορυκτελαίων να γίνεται σε ειδικά προστατευμένους χώρους σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004) «Περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων…» και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
13. Σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ελαιών κ.α. να χρησιμοποιηθούν άμεσα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι), τα οποία μετά τη χρήση να διαχειριστούν και να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα.
14. Απαγορεύεται η επιτόπου πλύση οχημάτων και εξοπλισμού.
15. Η διαχείριση των αποβλήτων παντός τύπου να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
16. Απαγορεύεται η καύση υλικών.
17. Να εξασφαλιστεί η διαχείριση ομβρίων υδάτων και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα έργα απορροής.
18. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
19. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου να αποκατασταθούν πλήρως οι εργοταξιακοί χώροι, να απομακρυνθούν τυχόν πλεονάζοντα υλικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων του έργου χώρος μέσω κατάλληλων φυτεύσεων.

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) με έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού.
3. Να γίνει ημερήσια και νυχτερινή σήμανση των ανεμογεννητριών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και της ΥΠΑ.
4. Ο νυχτερινός φωτισμός του έργου να περιοριστεί στον ελάχιστο αναγκαίο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων και για την ασφάλεια του κοινού.
5. Τυχόν απόβλητα από τη συντήρηση των τμημάτων των ΑΣΠΗΕ να απομακρύνονται από το χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Οι ανεμογεννήτριες να εφοδιαστούν με αυτοματοποιημένο σύστημα παύσης της λειτουργίας τους και ενεργοποίησης μέσων αποτροπής προσέγγισης των πτηνών προς αυτές, με σκοπό την αποφυγή προσκρούσεων.
7. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν επιπτώσεων στην πτηνοπανίδα εξαιτίας της λειτουργίας του έργου. Ιδιαίτερα κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο να εξασφαλιστεί η ταυτόχρονη καθημερινή παρουσία δύο εξειδικευμένων παρατηρητών πεδίου.
8. Σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένων πτηνών να ειδοποιηθεί η αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Το προσωπικό του ΑΣΠΗΕ να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αναγνώριση και αναφορά τέτοιων περιστατικών.
9. Να γίνεται τακτικός έλεγχος στο χώρο λειτουργίας των ανεμογεννητριών (εβδομαδιαίος ή και συχνότερος) του ΑΣΠΗΕ και σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων, ώστε να εντοπίζονται και να απομακρύνονται άμεσα νεκρά ζώα η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα πτηνά.
10. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης και οι προτεινόμενοι όροι και τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Να απομακρυνθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του έργου.
2 Να γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους στις θέσεις από όπου αφαιρείται εξοπλισμός.
3 Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις προς αποκατάσταση της βλάστησης και επαναφοράς του χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά από ειδική φυτοτεχνική μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
4 Πριν από την οριστική παύση λειτουργίας του συνόλου ή μέρους του έργου, να υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), στην οποία θα εξειδικεύονται οι εργασίες αποξήλωσης, απομάκρυνσης του εξοπλισμού, διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΜΠΕ.

V. Παράρτημα-Χάρτες

Συν: KML ΑΡΧΕΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του

Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών του έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 28MW, στη θέση «ΔΟΡΥ» της Δ.Ε. Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την εταιρεία «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.». (ΠΕΤ 2606041529)

ΚΑΤΑ ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αχμέτ Κασάπ.
ΑΠΟΧΗ δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 1) Κατερίνα Μποδούρογλου,
2) Ιρφάν Χατζηγκενέ,
3) Βασίλειος Δελησταμάτης

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 24/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
2. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
3. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
4. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
5. **ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ**
6. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
7. **ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
8. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**