ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π.Α.Μ.Θ. 03.11.2026
Α. Π.: 370586/6776

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66100, Δράμα
Πληροφορίες : Μαλκάκης Ευάγγελος, Καϊκή Παρασκευή
Τηλέφωνο : 25213 – 51308, 51309
E-mail : tmperydrodrama@pamth.gov.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
της παραγράφου 15γ.β. του άρθ. 20 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει, με εισήγηση επιβολής προστίμου του άρ. 21 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει
& του αρ. 66 του ν. 4819/2021 – όπως ισχύει

1. ΘΕΜΑ

α) ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Έκτακτη με μερικό έλεγχο
β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ: Δήμος Δοξάτου
γ) ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου
δ) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Δήμος Δοξάτου, νοτίως οικισμού Δοξάτου, κεντροβαρικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 Χ: 518673, Υ: 4547323 .

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», …. και άλλες επείγουσες διατάξεις».
6. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β΄/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο

Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.».
7. Το **Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129/23-7-2021)** «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων-Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου…»
8. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β΄/2024)
9. Η ΑΕΠΟ με αρ.πρ. 1703/29-5-2015 (ΑΕΠΟ από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) και η υπ'αριθμ.πρ. 48546/27-5-2026 (Αν. ΑΕΠΟ από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης).
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΠΟ με αρ.πρ. 1703/29-5-2015 (ΑΕΠΟ από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) και η υπ'αριθμ.πρ. 48546/27-5-2026 (Αν. ΑΕΠΟ από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης).
11. Το έγγραφο του ΑΤ Δοξάτου με αρ.πρ. 3021/8/1948-α΄/3-4-2026
12. Η εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας με αρ. Α 26-140^{α}/25-2-2026
13. Η από 24/6/2026 Εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ με αρ. πρωτ: οικ 3675/24-6-2026
14. Η από 25/6/2026 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και παρελήφθη από τον Δήμο Δοξάτου την 7/07/2026, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν παρελήφθη από κανένα παραβρισκόμενο στην ελεγχόμενη μονάδα και απεστάλλει με αποδεικτικό επίδοσης.
15. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν για τον έλεγχο κατόπιν της έκθεσης αυτοψίας της 25/6/2026
16. Η με αρ.πρ. 142592/2408/15-9-2026 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (Ορθή επανάληψη)
17. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν απόψεις (απολογία) από τον ελεγχόμενο φορέα

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ: 25/6/2026

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ-ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Δράμας (πρ.Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας), της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ.
α) Μαλκάκης Ευάγγελος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Δράμας και
β) Καϊκή Παρασκευή, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Δράμας.

ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ: Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

a) Νοτίως του οικισμού του Δοξάτου και με κεντροβαρικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ΄87 Χ: 518673, Υ: 4547323, βρίσκεται η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δοξάτου.
b) Στις 25/6/2026 πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση – μερικός έλεγχος κατόπιν των 11 και 12 σχετ. και αφορούσε μερικό έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας και τη διαπίστωση τυχόν συμβάντων περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Κατά την αυτοψία ήταν παρόντες η κα Καραγαϊτάνη Ιωάννα (στο αρχικό στάδιο) και ο κος Βογιατζής Χρήστος.
c) Κατά την αυτοψία η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ήταν σε λειτουργία. Στο δυτικό τμήμα υπήρχαν οι διατάξεις συλλογής των λυμάτων με τον μηχανισμό απόσμησης. Ανατολικά αυτής βρισκόταν η μονάδα προεπεξεργασίας (ξέστρο, εξαμμωτής, ελαιολιποσυλλέκτης) που ήταν σε λειτουργία, εκτός από το τύμπανο, το οποίο ήταν σε κατάσταση συντήρησης. Σε νέα επίσκεψη στην μονάδα την 9/7/2026 το τύμπανο ήταν εγκατεστημένο.
d) Πλησίον και ανατολικά της μονάδας προεπεξεργασίας ήταν σε λειτουργία η μονάδα αερισμού και κύριας επεξεργασίας των λυμάτων. Νότια αυτής βρίσκονταν οι δυο δεξαμενές τελικής καθίζησης (ΔΤΚ), που βρίσκονταν επίσης σε λειτουργία. Εν τω μέσω αυτών των ΔΤΚ, υπήρχε διάταξη συγκέντρωσης της λάσπης.

e) Δυτικά των ΔΤΚ υπήρχε το κτίριο αφυδάτωσης ιλύος, με τη διάταξη φυγοκέντρησης και τη δεξαμενή αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος, η οποία ήταν γεμάτη μέχρι το μισό περίπου αυτής. Κατά δήλωση δεν έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα λάσπης για να παραδοθεί σε αδειοδοτημένους φορείς.
f) Σε επαφή με την μονάδα αερισμού υπήρχε η δεξαμενή επαφής - χλωρίωσης της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων. Στην είσοδό της υπήρχε η δοσομετρική αντλία παροχής υποχλωριώδους νατρίου και στο τέλος αυτής διάταξη αποχλωρίωσης. Στο τέλος της διάταξης αυτής δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτόματου δειγματολήπτη σύνθετου δείγματος.
g) Τα απορρίμματα της μονάδας (πράσινος και μπλε κάδος) παραδίδονται κατά δήλωση στον αρμόδιο για τη συλλογή Δήμο. Κατά δήλωση, σχετικά με τα λίπη, δεν έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα για να παραδοθεί σε αδειοδοτημένους φορείς.
h) Στο γήπεδο της μονάδας υπήρχε περίφραξη περιμετρικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν γίνει οι δενδροφυτεύσεις που προβλέπονται από την ΑΕΠΟ.
i) Από τη μονάδα δεν έχει οριστεί το αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μέτρων και περιορισμών, όπως ορίζεται από την ΑΕΠΟ του έργου. Από τη μονάδα γίνεται η καταχώριση στη βάση δεδομένων παρακολούθησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Ελλάδας, μετρήσεις των οποίων και παραδόθηκαν. Δεν υπάρχει διαβίβαση στην ΕΓΥ των στοιχείων που απαιτεί η ΑΕΠΟ. Επίσης δεν κρατείται το βιβλίο καθημερινής καταχώρισης των παραμέτρων που προβλέπεται από την ΑΕΠΟ. Κατά την αυτοψία δεν ήταν διαθέσιμες μικροβιολογικές αναλύσεις που να έχουν κατατεθεί αρμοδίως. Ωστόσο με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν, αυτές έγιναν διαθέσιμες για να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.
j) Ελήφθησαν δείγματα από την έξοδο της εκροής για να αποσταλούν για ανάλυση χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων σε διαπιστευμένο εργαστήριο. (Παρακάτω πίνακας)
k) Την 9/7/2026, έγινε συμπληρωματική δειγματοληψία στην έξοδο λυμάτων της μονάδας και το δείγμα διαβιβάστηκε στην Χημική Υπηρεσία Σερρών της Γ.Δ./νσης Γενικού Χημείου Κράτους για ανάλυση βασικών παραμέτρων της εκροής.της μονάδας.(Παρακάτω πίνακας)

ΑΑ	**Ημερομηνία**	25/6/2026*	9/7/2026**	Όρια ΑΕΠΟ
	Παράμετρος			
1	BOD_5	**< 5 mg/l (LoQ(2))**	3,9 mg/l	<= 20 mg/l
2	COD	**< 20 mg/l (LoQ(16))**	9,6 mg/l	<=60 mg/l
3	Αιωρούμενα στερεά SS	**Μη ανιχνεύσιμο**		<=30 mg/l
4	Υπολειμματικό χλώριο	**< 0,05 mg/l (LoQ(0.03))**		<=0,5 mg/l
5	Ολικό Άζωτο N	9,1 mg/l		<=15 mg/l
6	NH_4-N	0,16 mg/l		<=5 mg/l
7	NO_3-N	8,9 mg/l		<=10 mg/l
8	Ολικός Φώσφορος	1,89 mg/l		<=2 mg/l
9	Λίπη - έλαια	Μη ανιχνεύσιμο		0
10	Ολικά κολοβακτηρίδια	95 cfu/100ml		<=500 cfu/100ml

* Ανάλυση εκροής της μονάδας στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου
**Συμπληρωματική ανάλυση βασικών παραμέτρων της εκροής στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου

Από τις παραπάνω αναλύσεις δεν προκύπτει υποβάθμιση ή/και ρύπανση περιβάλλοντος από την εκροή των επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας.

a) Κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν:
   - Αποτελέσματα προηγουμένων αναλύσεων χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων από διαπιστευμένο εργαστήριο (προσκομίστηκαν, αλλά δεν υπήρχε διαπίστευση για τις παραμέτρους BOD, ολικό φώσφορο, λίπη έλαια και ολικά κολοβακτηρίδια)
   - Στοιχεία σχετικά με το ΗΜΑ (δεν προσκομίστηκαν). Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε η καταχώρηση στο ΗΜΑ της μονάδας με αρ.μητρώου 48247-1, με ημ.εγγραφής την 13/10/2026. Δεν διαπιστώθηκε η καταχώρηση ετήσιας έκθεσης αποβλήτων.
   - Απόσπασμα βιβλίου συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού (δεν προσκομίστηκε)
   - Στοιχεία σχετικά με Α/Σ (προσκομίστηκαν εκπρόθεσμα)
   - Στοιχεία σχετικά με τα εισερχόμενα λύματα στην μονάδα (προσκομίστηκαν εκπρόθεσμα)
b) Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενου ελέγχου εντός της δεκαετίας.

Κατόπιν της προσωρινής έκθεσης ελέγχου δεν κατατέθηκαν απόψεις (απολογία) επί των διαλαμβανομένων αυτής.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

A. Ασήμαντες μη συμμορφώσεις της παρ. 11β του αρ. 20 ή/και μη ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις (παρ. 15α) του αρ. 20 του ν.4014/2011 όπως ισχύει: <u>δεν διαπιστώθηκαν</u>

B. Διαπιστωμένες παραβάσεις της παρ. 15β) του άρ. 20, του ν.4014/2011 όπως ισχύει (<u>ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας</u>):

I. Μη τήρηση **από την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων(εγκατάσταση)** της υποχρέωσης εγγραφής και καταχώρισής της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α), και μη καταχώρηση ετήσιας έκθεσης αποβλήτων στο ΕΜΑ **(παράβαση άρθ. 2 της ΚΥΑ οικ.43942/4026/2016 & του αρθ. 53 του ν.4819/2021 όπως ισχύει)**. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε η καταχώρηση στο ΗΜΑ της μονάδας με αρ.μητρώου 48247-1, με ημ.εγγραφής την 13/10/2026, (μεταγενέστερη της αυτοψίας). Παρά το γεγονός ότι επήλθε συμμόρφωση, αυτή δεν αίρει την διαπιστωθείσα παράβαση κατά το χρόνο της αυτοψίας. Δεν διαπιστώθηκε η καταχώρηση ετήσιας έκθεσης αποβλήτων.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης **:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ.. Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται επιβολή προστίμου της παρ. 10Α. του αρθ. 66 του ν. 4819/2021– όπως ισχύει και δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) για την καταχώρηση στο ΗΜΑ, διότι πραγματοποιήθηκαν ενέργειες συμμόρφωσης προς άρση της παράβασης, αλλά απαιτείται ΠΔΕ για την υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων.

II. Μη ορισμός αρμοδίου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μέτρων και περιορισμών, όπως ορίζεται από την ΑΕΠΟ του έργου.**(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 1.2 της ΑΕΠΟ)**

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης**:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

III. **Πραγματοποίηση** εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων λυμάτων εισροής και εκροής γίνεται από **μερικώς** διαπιστευμένο εργαστήριο (υπάρχει διαπίστευση για τις παραμέτρους 2,3,4,5,6,7 του παραπάνω πίνακα και δεν υπάρχει για τις παραμέτρους 1,8,9,10) και μη αποστολή των αποτελεσμάτων με μορφή ετήσιας έκθεσης αρμοδίως και μη πραγματοποίηση μικροβιολογικής ανάλυσης τουλάχιστον ανά εβδομάδα. Αυτό

αποτελεί παράβαση των όρων Δ.3.62 και Δ.7.90 της ΑΕΠΟ**. (Μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων Δ 3.62 και Δ 7.90 της ΑΕΠΟ)**

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης **:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

IV. Μη διαβίβαση στην ΕΓΥ των στοιχείων που απαιτεί ο όρος Δ.3.76 της ΑΕΠΟ .**(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 3.76 της ΑΕΠΟ)**

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης **:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

V. Μη πραγματοποίηση δενδροφυτεύσεων περιμετρικά της μονάδας που προβλέπονται από την ΑΕΠΟ. **(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 2.21. της ΑΕΠΟ)**

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης **:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

VI. Μη ύπαρξη και λειτουργία αυτόματου δειγματολήπτη σύνθετου δείγματος στο τέλος της διάταξης δεξαμενής επαφής - χλωρίωσης της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων. **(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 3.60 της ΑΕΠΟ)** και μη λήψη αντίστοιχου δείγματος ημερησίως που να αναλύεται για τις βασικότερες παραμέτρους (BOD, COD, pH, Νιτρικά). Μη τήρηση βιβλίου καθημερινής καταχώρισης των εν λόγω παραμέτρων όπως προβλέπεται από τον όρο Δ.3.61 της ΑΕΠΟ. **(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 3.61 της ΑΕΠΟ).**

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης **:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

VII. Μη τήρηση ειδικού βιβλίου συντήρησης-ρύθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού που να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από αρμόδιο συντηρητή, όπως προβλέπεται από τους όρους Δ. 3.83 & 3.84 της ΑΕΠΟ **(Μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων Δ 3.83, Δ 3.84 της ΑΕΠΟ).**

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης **:** Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 6ου σχετ. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1.β - ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης - της ενότητας Δ. του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (6ο σχετ.), εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας. Επομένως η τελική κατάταξη σοβαρότητας των παραβάσεων, με βάση το Σχήμα 3 της ενότητας Δ. του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (6οσχετ.) και της θετικής συνεργασίας του ελεγχόμενου

είναι στο ίδιο επίπεδο για κάθε μία από τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

5.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Κατόπιν των αναφερόμενων στην παρ. 4.Β.Ι) της παρούσας, η υπηρεσία μας, εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή Υποδομών, Περιβάλλοντος και Ανθεκτικότητας ΠΑΜΘ, την επιβολή στον Δήμο Δοξάτου με ΑΦΜ 997784913:

Διοικητικού προστίμου ύψους χιλίων Ευρώ (1000 €), σύμφωνα με την παρ. 10Α. του αρθ. 66 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/2021) – όπως ισχύει , για τη μη εγγραφή (ως υπόχρεης του αρ. 53 του παραπάνω νόμου) της ελεγχόμενης δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και τη μη εισαγωγή σε ετήσια βάση στο Η.Μ.Α. των στοιχείων του άρθρου 53 του παραπάνω αναφερόμενου νόμου.

Η συγκεκριμένη παράβαση διαπιστώνεται πρώτη φορά.

6.ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	Β. Διαπιστωθείσα παράβαση	C. Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	D. Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ε. Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Δεν έχει γίνει υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το 2025	Άμεση υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το 2025	Χαμηλή	**1 μήνας**
2	Μη ορισμός αρμοδίου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μέτρων και περιορισμών, όπως ορίζεται από την ΑΕΠΟ του έργου.(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 1.2 της ΑΕΠΟ)	Ορισμός αρμοδίου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μέτρων και περιορισμών	Χαμηλή	**1 μήνας**
3	Οι εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων λυμάτων εισροής και εκροής γίνονται από μερικώς διαπιστευμένο εργαστήριο, δεν αποστέλλονται τα αποτελέσματα με μορφή ετήσιας έκθεσης αρμοδίως, ούτε προκύπτει μικροβιολογική ανάλυση τουλάχιστον ανά εβδομάδα (στα στοιχεία που κατατέθηκαν προκύπτει ανάλυση ανά μήνα). Αυτό αποτελεί παράβαση των όρων Δ.3.62 και Δ.7.90 της ΑΕΠΟ .(Μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων Δ.3.62 και Δ.7.90 της ΑΕΠΟ)	Πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων λυμάτων εισροής και εκροής, αποστολή των αποτελεσμάτων και μικροβιολογικές αναλύσεις όπως προβλέπεται από την ΑΕΠΟ όπως ισχύει.	Χαμηλή	**2 μήνες**
4	Μη διαβίβαση στην ΕΓΥ των στοιχείων που απαιτεί ο όρος Δ.3.76 της ΑΕΠΟ .(Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 3.76 της ΑΕΠΟ)	Διαβίβαση στην ΕΓΥ των στοιχείων όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΑΕΠΟ	Χαμηλή	**2 μήνες**

5	Μη πραγματοποίηση δενδροφυτεύσεων περιμετρικά της μονάδας που προβλέπονται από την ΑΕΠΟ. (Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 2.21. της ΑΕΠΟ)	Πραγματοποίηση δεντροφυτεύσεων όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	**5 μήνες**
6	Μη ύπαρξη αυτόματου δειγματολήπτη σύνθετου δείγματος. (Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 3.60 της ΑΕΠΟ) & μη λήψη προβλεπόμενου δείγματος ημερησίως και μη ανάλυση για τις βασικότερες παραμέτρους (BOD, COD, ph, Νιτρικά). Μη τήρηση του βιβλίου καθημερινής καταχώρισης των εν λόγω παραμέτρων όπως προβλέπεται από τον όρο Δ.3.61 της ΑΕΠΟ. (Μη τήρηση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου Δ 3.61 της ΑΕΠΟ).	Εγκατάσταση αυτόματου δειγματολήπτη συνθέτου δείγματος και λειτουργία του όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ & λήψη δείγματος και , ανάλυσή του για τις βασικότερες παραμέτρους (BOD, COD, ph, Νιτρικά) και καταχώρηση των παραμέτρων στο προβλεπόμενο βιβλίο, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	**10 μήνες**
7	Μη τήρηση του ειδικού βιβλίου συντήρησης-ρύθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού που να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από αρμόδιο συντηρητή, όπως προβλέπεται από τους όρους Δ.3.83 & 3.84 της ΑΕΠΟ (Μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων Δ 3.83, Δ 3.84 της ΑΕΠΟ).	Τήρηση του εν λόγω ειδικού βιβλίου συντήρησης και υπογραφή του από αρμόδιο συντηρητή, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	**2 μήνες**

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ..)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει και τις ενότητες Ε & ΣΤ της 6ης σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και την κατά αρμοδιότητα επιβολή των σχετικών μέτρων και κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης συναφών διοικητικών πράξεων (έγκριση, άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας κλπ.)** και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή έρεισμα για τη συνέχιση διαπιστωμένων παραβάσεων.

Το παρόν προσυπογράφεται από τους υπαλλήλους που πραγματοποίησαν την περιβαλλοντική επιθεώρηση

Η παρούσα Πράξη βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στο ΗΠΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1.Δήμος Δοξάτου (Με αποδεικτικό παραλαβής)
2.Γενικός Διευθυντής Υποδομών, Περιβάλλοντος & Ανθεκτικότητας ΠΑΜΘ

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1.ΑΤ Δοξάτου (Υπόψη κ.Τσοχανδερόπουλου)
2.Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών / Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος

Γ. Εσωτερική διανομή:

1.Φ.6.9 /2026– Φ. Βιολογικός Δοξάτου/2026
2.Χρονολ.Αρχείο
3.Δ/νση ΠΕ.Κ.Α.ΧΩ.Σ.

Η Προϊστ. της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Κλιματικής Ανθεκτικότητας και
Χωρικού Σχεδιασμού
(ΔΙ.ΠΕ.Κ.Α.ΧΩ.Σ.)

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός