

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
E1VV4x10mm² ΕΝΤΟΣ ΡΕΦ90, PN6 +Cu25mm²	ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1VV 4x10mm² ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΦ90 PN6 ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΓΥΜΝΟ ΧΑΛΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm²
	ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 12m ΜΕ ΜΟΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED ΙΣΧΥΟΣ 82W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 4200 Lm
	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500x500x5mm ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1m
80x80 / B125	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (π.χ. ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 x 80 cm ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β125 ΚΑΤΑ ΕΝ 124/94)
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (PILLAR) ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΟΥ
	ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1 / I1 / 2 / L1

- ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (π.χ. L1)
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΛΛΑΡ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ (π.χ. ΚΥΚΛΩΜΑ 2)
- ΠΙΛΛΑΡ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (π.χ. ΠΙΛΛΑΡ P-I1)
- ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΟΥ (π.χ. 1)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΚΛΙΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
9/I1/2/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
10/I1/2/L1	12 m	1,50m	10°	82 W
11/I1/2/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
12/I1/2/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
13/I1/2/L1	12 m	1,50m	10°	82 W
14/I1/2/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
15/I1/2/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
1/I1/3/L1	12 m	2,50m	10°	82 W
2/I1/3/L2	12 m	2,50m	10°	82 W
3/I1/3/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
4/I1/3/L1	12 m	2,50m	10°	82 W
5/I1/3/L2	12 m	2,50m	10°	82 W
6/I1/3/L1	12 m	1,50m	10°	82 W
7/I1/3/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
8/I1/3/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
1/I1/4/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
2/I1/4/L3	12 m	2,50m	10°	82 W
3/I1/4/L1	12 m	2,50m	10°	82 W
4/I1/4/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
5/I1/4/L1	12 m	1,50m	10°	82 W
6/I1/4/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
7/I1/4/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
8/I1/4/L3	12 m	2,50m	10°	82 W
9/I1/4/L1	12 m	2,50m	10°	82 W
10/I1/4/L2	12 m	1,50m	10°	82 W
11/I1/4/L3	12 m	1,50m	10°	82 W
12/I1/4/L1	12 m	1,50m	10°	82 W



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ν.Γ.Ν.Κ. Χ.Θ. (0+000.89 - 0+227.94) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 14 (ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΣΜΟΣ)		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΟΡ 140 Α	ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	1:500
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019		
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2ΚΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. Γράμμου 82 , 18345 Μοσχάτο Τηλ.: 2109405551 e-mail: 2kp@tee.gr		

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

	ΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ο.Υ./α	Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Δημήτριος Παπαδημητρίου Μηχ. Μηχ. με Α΄ β		
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Εμμανουήλ Παπαδόπουλος Πολ. Μηχ. με Α΄ β		
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Δ.Ο.Υ.	Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Δημήτριος Παπαδημητρίου Μηχ. Μηχ. με Α΄ β		
	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Δ.Ο.Υ./δ	Γεώργιος Ματούδης Ηλεκ. Μηχ. με Α΄ β		
	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Δημήτριος Τασιόπουλος Πολ. Μηχ. με Α΄ β		
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Δ.Ε.:				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:	ΔΟΥ/ο/5931/19-11-2019			

ΚΟΜ | 10 | 101 | 06 | Α | 140