



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δράμα-Περιοχή Ξηροποτάμου, 08-04-2022

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66133, Δράμα
Τηλέφωνο : 25213 – 51309, 51308
Fax : 25213 – 51391
E-mail : tmperydrodrama@pamth.gov.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΘΕΜΑ

- α) **ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** Έκτακτη με μερικό έλεγχο
β) **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Κωνσταντίνος Χλής του Δημητρίου.
γ) **ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Υπαίθριο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων
δ) **ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** υπ' αριθ. 753 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Ξηροποτάμου, Δ. Δράμας, ΠΕ Δράμας, περίξ των συντεταγμένων χ:508583 & y:4559190 (ΕΓΣΑ '87)

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- Διενεργήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 20 του ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας καθορίζονται στην ΚΥΑ 52891 (ΦΕΚ 2446Β/2013). Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου συντάσσεται σύμφωνα με το ν. 4843 (ΦΕΚ 193Α/2021) & την ΥΑ ΥΠΕΝ /ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/2022)
- Για την εν λόγω δραστηριότητα έχουν εκδοθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) – για τη λειτουργία πλυντηρίου & λιπαντηρίου αυτοκινήτων – όπως εξειδικεύονται στην ΚΥΑ 52891 (ΦΕΚ 2446Β/2013), που συνοδεύουν την υπ' αριθ. Πρωτ. 10190/24.06.2016 (ΑΔΑ:7ΞΙ87ΛΒ-3ΓΞ), βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας.
- Ο μερικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη, η οποία διαβιβάστηκε στο Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας, με έγγραφο του ΑΤ Δράμας αριθ. πρ. 9009/20/748-α'/17.03.2022
- Για τη διενέργεια της επιθεώρησης εκδόθηκε η από 7.04.2022 εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ. Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης συμπληρώθηκε από τους επιθεωρητές η έκθεση αυτοψίας με ημερομηνία 8.04.2022 σε δύο αντίγραφα, το ένα από τα οποία μετά το τέλος της επιθεώρησης και αφού είχε υπογραφεί από τους ελεγκτές και τον ιδιοκτήτη της δραστηριότητας, παραδόθηκε στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη της δραστηριότητας.
- Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου με κλήση σε απολογία, η οποία απεστάλη στον υπεύθυνο της δραστηριότητας Κωνσταντίνο Χλή, με έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας με αρ. πρ. 1753/10.05.2022/ορθή επανάληψη 16.05.2022. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου με κλήση σε απολογία επιδόθηκε στον Κωνσταντίνο Χλή στις 20.05.2022, ενώ η προθεσμία της κλήσης σε απολογία παρήλθε άπρακτη.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : 08/04/2022

II. ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ : Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας

Μαλκάκης Ευάγγελος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, Αναπλ.Προϊστ. του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας

Βασιλειάδου Παρθένα, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας.

III. ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ: Υπαιθριο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας Χλη Κων/νου του Δημητρίου

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Μη τήρηση των ΠΠΔ - που συνοδεύουν την υπ' αριθ. Πρωτ. 10190/24.06.2016 (ΑΔΑ:7Ξ187ΛΒ-3ΓΞ), βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας - και συγκεκριμένα του όρου 3.5.5 του παραρτήματος Γ3 της ΚΥΑ 52891 (ΦΕΚ 2446Β/2013) και αναλυτικά ανά στοιχείο επιθεώρησης:

- 1.Το σύστημα επεξεργασίας δεν περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον ελαιολασποσυλλέκτη (βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή) – παρ. 3.5.8 (β) των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ.
- 2.Δεν υπάρχει η σχετική έγκριση του φορέα διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης για τη διοχέτευση σε αυτό των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από το πλυντήριο – λιπαντήριο – παρ. 3.5.8(δ) των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ
- 3.Η λάσπη και η ελαιώδης φάση από το σύστημα επεξεργασίας δεν τεκμηριώνεται ότι έχουν παραδοθεί σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, λόγω μη προσκόμισης της δήλωσης ΗΜΑ ή αντίστοιχου παραστατικού παράδοσης αποβλήτων – παρ. 3.5.8(ε) των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ
- 4.Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δεν διαθέτει στην έξοδο του φρεάτιο δειγματοληψίας – παρ. 3.5.8(στ) των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ

Αξιολόγηση των παραπάνω παραβάσεων:

- 1.Η παράβαση αξιολογείται με βάση τον πιν. 2 του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/2022) ως μεσαίου κινδύνου και άρα στην κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης ως χαμηλή παράβαση
- 2.Η παράβαση αξιολογείται με βάση τον πιν. 3 του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/2022) ως μη ουσιώδης - ασήμαντη και άρα στην κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης ως ασήμαντη μη συμμόρφωση
- 3.Η παράβαση αξιολογείται με βάση τον πιν. 3 του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/2022) ως μη ουσιώδης - χαμηλή και άρα στην κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης ως χαμηλή παράβαση
- 4.Η παράβαση αξιολογείται με βάση τον πιν. 2 του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/2022) ως μεσαίου κινδύνου και άρα στην κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης ως χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1.ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης της παρ. (Ε) του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας. Επομένως η τελική κατάταξη σοβαρότητας για κάθε παράβαση, με βάση το σχ. 3 του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165, είναι στο ίδιο επίπεδο παράβασης.

Αξιολόγηση συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. (Ζ) του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165: οι 3 χαμηλές διαπιστωμένες παραβάσεις αντιστοιχούν σε μία

μέτρια παράβαση και επομένως το επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας είναι μεσαίο.

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΠΔΕ [σύμφωνα με την παρ. 1.α) ΠΔΕ του αρ. 21 του ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]

Ο φορέας του ελεγχόμενου έργου οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων στην παρ. 4. της παρούσας περιβαλλοντικών παραβάσεων:

- 1)Εγκατάσταση συστήματος ελαιολασποσυλλέκτη (βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή) πριν την τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ, **εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών**
- 2)Υπαρξη έγκρισης της ΔΕΥΑΔ για τη διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από το πλυντήριο – λιπαντήριο, **άμεσα.**
- 3)Καταγραφή όλων των αποβλήτων της μονάδας και του τρόπου διαχείρισης αυτών στο ΗΜΑ και ιχνηλάτηση αυτών μέσω της δήλωσης ΗΜΑ, **άμεσα. Τήρηση παραστατικών παράδοσης αποβλήτων για 3 έτη**
- 4)Στο τελικό σημείο πριν τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, να εγκατασταθεί φρεάτιο δειγματοληψίας, **εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών**

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, ο κος Κωνσταντίνος Χλής πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης του ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι:

- δύνатаι να διενεργηθεί επανέλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής του ΠΔΕ πριν τη συμπλήρωση της προθεσμίας που έχει ταχθεί προς συμμόρφωση.
- σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας του έργου / δραστηριότητας με το ΠΔΕ εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, θα ακολουθήσει επιβολή προστίμου σύμφωνα με το αρ. 21 του ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΠΔΕ δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Το παρόν προσυπογράφεται από τους υπαλλήλους που πραγματοποίησαν την περιβαλλοντική επιθεώρηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΜ-Θ

α.α

Παρασκευή Μιρέλη Γκουτέλα
Δρ. Χημικός