



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα 23/2/2023

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66133, Δράμα
Τηλέφωνο : 25213 – 51309, 51323
E-mail : tmperydrodrama@pamth.gov.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων / πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας Κέντρο αποθήκευσης με ψύξη της INTERTΡΟΦΟ Τσακμακίδης – Παπαμιχαήλ, που βρίσκεται στην Δωδεκανήσου με Μεγ. Αλεξάνδρου γωνία, στην Προσοτσάνη, Δ. Προσοτσάνης Π.Ε Δράμας της Περιφέρειας ΑΜΘ

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293^Α/1981)
8. Αίτηση για έλεγχο ηχορύπανσης, με αρ. πρ. 4875/18.8.2022
9. Η από 04.10.2022 εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ
10. Η από 4-10-2022 Έκθεση Αυτοψίας στη δραστηριότητα, η οποία συμπληρώθηκε από τους επιθεωρητές κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης και διαβιβάστηκε στην INTERTΡΟΦΟ Τσακμακίδης – Παπαμιχαήλ (λόγω μη φυσικής παρουσίας εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης), με έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας με αρ. πρ. οικ. 6199/14.10.2022.
11. Η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – κλήση σε απολογία, της 4/10/2022 η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π. 6599/3-11-2022
12. Αίτηση για παράταση της κλήσης σε απολογία με αρ. πρ. 8034/30.12.2022.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 4/10/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Δραμας, Αγγελόπουλο Άγγελο..και Βασιλειάδου Παρθένα για τον έλεγχο των παραγόμενων ηχητικών επιπέδων θορύβου και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα **Κέντρο αποθήκευσης με ψύξη της INTERTΡΟΦΟ Τσακμακίδης – Παπαμιχαήλ** που λειτουργεί στη θέση **Δωδεκανήσου με Μεγ. Αλεξάνδρου γωνία , στην Προσοτσάνη, Δ. Προσοτσάνης** ΠΕ Δράμας.

Η αυτοψία διενεργήθηκε μετά από τα υπ' αριθμ 8 & 9 σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η 10 σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερθέντες Επιθεωρητές.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα αφορά κέντρο αποθήκευσης και διανομής με αποθήκευση ξηρού και ψυκτικού φορτίου εντός κτιρίου συνολικού όγκου (σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη) περίπου 925 m³. Η εν λόγω δραστηριότητα σύμφωνα με τον Πίνακα Ε – α/α10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (ΦΕΚ 3636Β/2022) δεν κατατάσσεται σε καμία κατηγορία (Α & Β) και επομένως δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Δεν κατατέθηκε απολογητικό υπόμνημα.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και μετρήσεων, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

-

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του 2^{ου} σχετικού.

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η:

Στις 04/10/2022, πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση – μερικός έλεγχος σε κέντρο αποθήκευσης με ψύξη ιδιοκτησίας INTERTΡΟΦΟ Τσακμακίδης – Παπαμιχαήλ, επί των οδών Δωδεκανήσου με Μεγ. Αλεξάνδρου γωνία , στην Προσοτσάνη, Δ. Προσοτσάνης ΠΕ Δράμας. Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης, ελέγχθηκε η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου από τον εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης εμπορευμάτων που βρίσκεται εντός του κτιρίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με φορητό ηχόμετρο στα όρια του ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται ο εξοπλισμός ψύξης.

Τα ηχητικά επίπεδα που μετρήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

Μηχάνημα	ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Σε dBA)	ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Σε dBA)* *Μετά την διόρθωση βάση των επιπέδων θορύβου βάθους
Ψυγεία Συντήρησης	38,0	58,0
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ (ΠΔ 1180/81) (Σε dBA)		50,0

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα ηχητικά επίπεδα που προκαλούνται από την λειτουργία του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του κτιρίου αποθήκευσης (ψυγεία συντήρησης) υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια που τίθενται από το αρ. 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981), (58 >50 dBA), με αποτέλεσμα να προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του αρ. 2 του ν. 1650/86(ΦΕΚ 160Α/1986).

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλή σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του 6ου σχετ..

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1.ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης της παρ. (Ε) του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (6ο σχετ.), εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας. Επομένως η τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης, με βάση το Σχήμα 3 του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (6ο σχετ.), είναι στο ίδιο επίπεδο παράβασης , δηλαδή χαμηλή παράβαση , για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/ A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Γ.1	Υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων που τίθενται από το αρ. 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981), (58 >50 dBA), με αποτέλεσμα να προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του αρ. 2 του ν. 1650/86(ΦΕΚ 160Α/1986)., από την λειτουργία των ψυγείων συντήρησης της επιχείρησης	Να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου τα επίπεδα θορύβου να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων	Χαμηλή	30 ημέρες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν

στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αξιολόγηση συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. (Ζ) του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (6ο σχετ.): η σοβαρότερη παράβαση είναι χαμηλή και επομένως το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

Το παρόν προσυπογράφεται
από τους κάτωθι υπαλλήλους

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒ.& ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΜΘ**

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός

Μαλκάκης Ευάγγελος

Αγγελόπουλος Άγγελος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Ελεγχόμενος

(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

2. Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δράμας (για έργα/δραστηριότητες β κατηγορίας **προς ανάρτηση στην** ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

Γ. Εσωτερική διανομή:

ΦΑΚ 6.9

Αρχείο Χρονολογικό

Εισηγητές.

1.Μαλκάκη Ευάγγελο

2.Αγγελόπουλο Άγγελο