



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Καβάλας
Εθνικής Αντίστασης 20
ΤΚ 65110, Καβάλα
Πληροφορίες: Π. Μεταλλίδης
Τηλέφωνο: 2513503314
E-mail: p.metallidis@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CPV: 42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου), ποσού 3.500,00 € με Φ.Π.Α.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο πλαίσιο της άμεσης αναγκαιότητας για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 185396/2656/21-07-2022 (ΑΔΑ Ψ4ΕΡ7ΛΒ-2ΔΦ & ΑΔΑΜ 22REQ010979052).

Η προμήθεια των κλιματιστικών μηχανημάτων που απαιτείται στο πλαίσιο της ως άνω αναγκαιότητας, θα γίνει με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτεχνίτη ψυκτικού με Πιστοποιητικό Κατηγορίας II ή εργοδηγού ψυκτικού με Πιστοποιητικό Κατηγορίας I, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ 3/τ.Α'/08-01-2013) (όπως ισχύει σήμερα) και τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067, καθώς επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια/Επαγγελματικά Μητρώα της έδρας τους.

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **3.500,00 € με ΦΠΑ (24%)** και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες της προμήθειας.

Οι τιμές για κάθε είδος στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προεκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) με Κ.Α.Ε. 03.072.1712.0001 (cρν: 42512200-0), οικονομικού έτους 2022.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν στο σύνολο το ύψος της συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης με Φ.Π.Α.

A/A	Είδος Προμήθειας	Ποσότητα	Προεκτιμώμενη Δαπάνη (με ΦΠΑ)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος στο μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων της κεντρικής εισόδου του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας: <u>Κλιματιστικό μηχάνημα επιτοίχιο, διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ισχύος 24.000 BTU/h σε τάση λειτουργίας 220V, τύπου DC INVERTER, με επιτρεπτούς συντελεστές απόδοσης SEER>=6,50 και SCOP>=4,60 στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης (ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A++), επιτρεπτή θερμοκρασία εξωτερικού χώρου τουλάχιστον -15°C στη λειτουργία θέρμανσης και το μέγιστο +50°C στη λειτουργία ψύξης, με ψυκτικό μέσο (φρέον) οικολογικού τύπου R32 ή R410A, ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου, μηχανισμό προθέρμανσης, φίλτρα καθαρισμού αέρα, χρονοδιακόπτη για προγραμματισμένη λειτουργία ή διακοπή, λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (ECO), ταχείας επίτευξης επιθυμητής θερμοκρασίας (turbo), αφύγρανσης, αυτόματης επανεκκίνησης (restart), wi-fi, αυτοδιάγνωσης (self-diagnosis) και ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου, ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας μεταβλητής ταχύτητας (high, medium, low, auto), τηλεχειριζόμενες περσίδες κατανομής αέρα με δυνατότητα αυτόματης κάθετης αιώρησης, μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος 65dB για την εσωτερική μονάδα και 70db για την εξωτερική μονάδα, μηχανισμό προστασίας από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης, αντιδιαβρωτική προστασία εξωτερικής μονάδας, με <u>εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών</u> καλής λειτουργίας για τον συμπίεστή και τα υπόλοιπα τμήματα του μηχανήματος, με δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για ασφάλεια (CE, RoHS), πιστοποιήσεις EUROVENT και ενεργειακής κατανάλωσης ENERGYSTAR, συμπεριλαμβανόμενων του ασύρματου χειριστηρίου (remote control), των σωλήνων και των ηλεκτρικών καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική μονάδα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, του σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, της γαλβανισμένης χαλύβδινης βάσης στήριξης της εξωτερικής μονάδας, επιτοίχιας ή επιδαπέδιας, με αντικραδασμικά πέλματα από καουτσούκ, καθώς επίσης οποιωνδήποτε άλλων απαιτούμενων υλικών (θερμομονωτικά υλικά σωλήνων κ.α.) ή μικροϋλικών για την πλήρη και κανονική λειτουργία του μηχανήματος, της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης και των δοκιμών καλής λειτουργίας.</u> [CPV: 42512200-0]	1 τεμάχιο	1.200,00 €

A/A	Είδος Προμήθειας	Ποσότητα	Προεκτιμώμενη Δαπάνη (με ΦΠΑ)
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος στο χώρο των γραφείων 321-322 (γραμματεία) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας: <u>Κλιματιστικό μηχανήμα επιτοίχιο, διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ισχύος 24.000 BTU/h σε τάση λειτουργίας 220V, τύπου DC INVERTER, με επιτρεπτούς συντελεστές απόδοσης SEER>=8,5 και SCOP>=5,10 στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης (ενεργειακή κλάση A+++), επιτρεπτή θερμοκρασία εξωτερικού χώρου τουλάχιστον -15°C στη λειτουργία θέρμανσης και το μέγιστο +50°C στη λειτουργία ψύξης, με ψυκτικό μέσο (φρέον) οικολογικού τύπου R32 ή R410A, ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου, μηχανισμό προθέρμανσης, φίλτρα καθαρισμού αέρα, χρονοδιακόπτη για προγραμματισμένη λειτουργία ή διακοπή, λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (ECO), ταχείας επίτευξης επιθυμητής θερμοκρασίας (turbo), αφύγρανσης, αυτόματης επανεκκίνησης (restart), wi-fi, αυτοδιάγνωσης (self-diagnosis) και ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου, ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας μεταβλητής ταχύτητας (high, medium, low, auto), τηλεχειριζόμενες περσίδες κατανομής αέρα με δυνατότητα αυτόματης κάθετης και οριζόντιας αιώρησης, μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος 65dB για την εσωτερική μονάδα και 70db για την εξωτερική μονάδα, μηχανισμό προστασίας από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης, αντιδιαβρωτική προστασία εξωτερικής μονάδας, με <u>εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών</u> καλής λειτουργίας για τον συμπιεστή και τα υπόλοιπα τμήματα του μηχανήματος, με δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για ασφάλεια (CE, RoHS), πιστοποιήσεις EUROVENT και ενεργειακής κατανάλωσης ENERGYSTAR, συμπεριλαμβανόμενων του ασύρματου χειριστήριου (remote control), των σωλήνων και των ηλεκτρικών καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική μονάδα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, του σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, της γαλβανισμένης χαλύβδινης βάσης στήριξης της εξωτερικής μονάδας, επιτοίχιας ή επιδαπέδιας, με αντικραδασμικά πέλματα από καουτσούκ, οποιωνδήποτε άλλων απαιτούμενων υλικών (θερμομονωτικά υλικά σωλήνων κ.α.) ή μικροϋλικών για την πλήρη και κανονική λειτουργία του μηχανήματος, της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης και των δοκιμών καλής λειτουργίας, καθώς επίσης των εργασιών αποξήλωσης του υφιστάμενου παλαιού εξοπλισμού, μαζί με τεμαχισμό, μεταφορά υλικού και εξαρτημάτων και παράδοση του χώρου ελεύθερου από κάθε υλικό.</u> [CPV: 42512200-0]	1 τεμάχιο	1.400,00 €

A/A	Είδος Προμήθειας	Ποσότητα	Προεκτιμώμενη Δαπάνη (με ΦΠΑ)
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος στο χώρο του γραφείου 314 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας: <u>Κλιματιστικό μηχανήμα επιτοίχιο, διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ισχύος 12.000 BTU/h σε τάση λειτουργίας 220V, τύπου DC INVERTER, με επιτρεπτούς συντελεστές απόδοσης SEER>=8,5 και SCOP>=5,10 στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης (ενεργειακή κλάση A+++), επιτρεπτή θερμοκρασία εξωτερικού χώρου τουλάχιστον -15°C στη λειτουργία θέρμανσης και το μέγιστο +50°C στη λειτουργία ψύξης, με ψυκτικό μέσο (φρέον) οικολογικού τύπου R32 ή R410A, ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου, μηχανισμό προθέρμανσης, φίλτρα καθαρισμού αέρα, χρονοδιακόπτη για προγραμματισμένη λειτουργία ή διακοπή, λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (ECO), ταχείας επίτευξης επιθυμητής θερμοκρασίας (turbo), αφύγρανσης, αυτόματης επανεκκίνησης (restart), wi-fi, αυτοδιάγνωσης (self-diagnosis) και ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου, ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας μεταβλητής ταχύτητας (high, medium, low, auto), τηλεχειριζόμενες περσίδες κατανομής αέρα με δυνατότητα αυτόματης κάθετης και οριζόντιας αιώρησης, μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος 60dB για την εσωτερική μονάδα και 65db για την εξωτερική μονάδα, μηχανισμό προστασίας από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης, αντιδιαβρωτική προστασία εξωτερικής μονάδας, με εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών καλής λειτουργίας για τον συμπιεστή και τα υπόλοιπα τμήματα του μηχανήματος, με δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για ασφάλεια (CE, RoHS), πιστοποιήσεις EUROVENT και ενεργειακής κατανάλωσης ENERGYSTAR, συμπεριλαμβανόμενων του ασύρματου χειριστηρίου (remote control), των σωλήνων και των ηλεκτρικών καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική μονάδα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, του σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, γαλβανισμένης χαλύβδινης βάσης στήριξης της εξωτερικής μονάδας, επιτοίχιας ή επιδαπέδιας, με αντικραδασμικά πέλματα από καουτσούκ, οποιωνδήποτε άλλων απαιτούμενων υλικών (θερμομονωτικά υλικά σωλήνων κ.α.) ή μικροϋλικών για την πλήρη και κανονική λειτουργία του μηχανήματος, της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης και των δοκιμών καλής λειτουργίας, καθώς επίσης των εργασιών αποξήλωσης του υφιστάμενου παλαιού εξοπλισμού, μαζί με τεμαχισμό, μεταφορά υλικού και εξαρτημάτων και παράδοση του χώρου ελεύθερου από κάθε υλικό.</u> [CPV: 42512200-0]	1 τεμάχιο	900,00 €
Συνολική Προεκτιμώμενη Δαπάνη (με ΦΠΑ):			3.500,00 €

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων, αναλύονται στο συνημμένο παράρτημα της παρούσας. Στο παράρτημα επίσης περιλαμβάνονται οι γενικοί όροι και υποχρεώσεις του αναδόχου οικονομικού φορέα.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

- Κριτήριο επιλογής του Οικονομικού φορέα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή.
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των παραπάνω ποσοτήτων μέχρι το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
- Θα γίνουν αποδεκτά μόνο αμεταχείριστα και αρίστης ποιότητας κατασκευής υλικά που έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση CE.
- Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς θα έχει την σφραγίδα και την υπογραφή του ενδιαφερόμενου Οικονομικού φορέα. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που την καθιστά ασαφή ή δυσανάγνωστη και θα πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο.
- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια
- Η προσφορά θα συνταχθεί στο έντυπο της Υπηρεσίας που είναι συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση.
- Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί με **αίτηση**, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς (3ος όροφος, γραφείο 321, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110, Καβάλα) μέχρι την **Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00**.

Στην εμπρόσθια όψη του φακέλου θα αναγράφονται τα εξής:

Προς: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο και e-mail)

για προμήθεια και εγκατάσταση επιτοίχιων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, στο μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων της κεντρικής εισόδου του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας

με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών **23/08/2022**

Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2513503314 (κ. Πρόδρομος Μεταλλίδης) ή στο τηλέφωνο 2513503318.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον **έξι (6) μηνών** από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στις 23 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., στο γραφείο 318 (3ος όροφος, Διοικητήριο).

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι συμμετέχοντες φορείς θα ενημερωθούν (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του και επί ποινή αποκλεισμού του τα κάτωθι:

- Το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
- Θεωρημένη υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι:
 1. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το σύνολο των όρων που θέτει η Υπηρεσία με την παρούσα πρόσκληση,
 2. έχει το νόμιμο δικαίωμα και τα προσόντα να εκτελεί εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 3. ο κατασκευαστής των υλικών της προμήθειας κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή ISO 14001, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία
 4. θα υπάρχουν ανταλλακτικά και αναλώσιμα των κλιματιστικών μηχανημάτων διαθέσιμα και παραδοτέα όποτε απαιτηθούν από την Υπηρεσία
 5. δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73, 74 & 75 του Ν.4412/2016, εντός **δύο (2) ημερών** από τη ζήτηση τους:
 - α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο/Επαγγελματικό Μητρώο της έδρας του οικονομικού φορέα.
 - β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 - γ. Φορολογική ενημερότητα.
 - δ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
 - ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
- Πλήρη τεχνική περιγραφή των υλικών της προμήθειας, τεχνικά φυλλάδια και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE των υλικών της προμήθειας με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα «Τεχνική περιγραφή-Προδιαγραφές-Γενικοί όροι & Υποχρεώσεις».

Για την αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών προαπαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η επίσκεψη στους χώρους εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων (μηχανοστάσιο ανελκυστήρων κεντρικής εισόδου στον 6^ο όροφο και γραφεία 314, 321-322 στον 3ο όροφο), για τη γνώση των τοπικών συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων σε κάθε περίπτωση, ειδικότερα σε σχέση με την εγκατάσταση των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών μηχανημάτων, των οδεύσεων των σωληνώσεων και των καλωδιώσεων και τα ιδιαίτερα ύψη τοποθέτησης των εξωτερικών μονάδων.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών (α-ε) εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετεχόντων.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία.

Επίσης, η αναθέτουσα αρχή δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (www.pamth.gov.gr).

Συνημμένα:

1. Παράρτημα «Τεχνική περιγραφή-Προδιαγραφές-Γενικοί όροι & Υποχρεώσεις»
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Κοινοποίηση:

Γραφείο αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας
E-mail: antip-kavalas@pamth.gov.gr

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Εσωτερική διανομή:

Φ. Δαπανών

Θωμάς Καραβάς
Τοπογράφος Μηχανικός